

Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

CE 1

Własności budynku / części budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energię pierwotną	EP	30,2 [kWh/m²]
Powierzchnia ogrzewana	Af	300,0 [m²]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym)	Ve	1448,4 [m³]
Pojemność cieplna	Cm	182649 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację	Hve	326,58 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody	QW,nd	1099,5 [kWh]

Bilans energetyczny

Miesiąc	Htr [W/K]	Qtr [kWh]	Qve [kWh]	QH,ht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol [kWh]	QH,gn [kWh]	QH,gn*ηH,gn [kWh]	QH,nd [kWh]
Styczeń	194,21	3444,8	5792,7	9237,5	6695,6	578,8	7274,3	6819,8	2417,7
Luty	194,21	3059,2	5144,4	8203,6	6047,6	780,0	6827,6	6289,8	1913,7
Marzec	194,21	2491,1	4189,1	6680,2	6695,6	1286,3	7981,8	6148,7	531,5
Kwiecień	194,21	1641,7	2760,7	4402,4	6479,6	2054,0	8533,5	4374,4	27,9
Maj	194,21	713,9	1200,4	1914,3	6695,6	2729,8	9425,4	1914,3	0,0
Czerwiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierpień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wrzesień	194,21	858,6	1443,9	2302,5	6479,6	1693,9	8173,4	2302,3	0,2
Październik	194,21	1696,4	2852,7	4549,1	6695,6	1004,0	7699,5	4481,1	68,0
Listopad	194,21	2578,6	4336,1	6914,7	6479,6	525,8	7005,4	5949,4	965,3
Grudzień	194,21	3011,3	5063,8	8075,1	6695,6	341,2	7036,7	6392,9	1682,2
Suma strat	-	19495,6	32783,7	52279,3	-	-	-	0,0	7606,6
Suma zysków	-	0,0	0,0	0,0	58964,1	10993,7	69957,7	44672,7	-