

**Uczestnicy postępowania
znak ZP.271.53.2023.MC**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn. „*Modernizacja terenów rekreacyjnych na os. XX-lecia nr ewid. dz. 29/23 obręb 0002 Myślibórz*” – *IV postępowanie*

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje boisko z nawierzchni wylewanej SBR i EPDM o łącznej grubości 3,5 cm, zgodnie z załączoną kartą techniczną.

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający zaakceptuje boisko z nawierzchni wylewanej SBR i EPDM o łącznej grubości 3,5 cm, zgodnie z załączoną kartą techniczną.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00558536 z dnia 18.12.2023 r.