

DM2.261.7.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Remont trzech odcinków dróg powiatowych: nr 1012T, nr 1841T, nr 1821T w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych**” wpłynęły zapytania co do treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1) Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie pod zjazdami rur PP o wytrzymałości 8 kN/m² ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod zjazdami rur PP o wytrzymałości 8 kN/m².

2) Prosimy o dołączenie do dokumentacji szczegółu ścianki czołowej dla przepustów pod drogą oraz dla przepustów pod zjazdami.

Odpowiedź: W załączeniu rysunek szczegółu ścianki czołowej dla przepustów pod drogą – Załącznik nr 1 oraz dla przepustów pod zjazdami - Załącznik nr 2.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Rysunek szczegółu ścianki czołowej dla przepustów pod drogą.

Załącznik nr 2 - Rysunek szczegółu ścianki czołowej dla przepustów pod zjazdami.

Dyrektor
/-/ Miroslaw Bernyś