


**REJONOWY
ZARZĄD INFRASTRUKTURY
Bydgoszcz**
Nr. 4207/2020
22 05 2020
Bydgoszcz



Bydgoszcz, 21 maja 2020r.

Adresaci wg rozdzielnika

RZIBydg.SZP.2612.22.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa obwałowań na terenie technicznym składu w kompleksie wojskowym 2069 w Toruniu – zadanie 11755.

Sprawa nr WIB/PN/6/R/4

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ, na które zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- 1) *W części II pkt 1 SIWZ Zamawiający wskazał wykonanie nasadzeń oraz wycinek zgodnie z decyzjami Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce. Prosimy o udostępnienie w/w decyzji.*

Odp.: Decyzja stanowi załącznik do odpowiedzi nr 4 – pismo nr 3955/2020 z dnia 14.05.2020 r.

- 2) *Prosimy o wskazanie gatunków oraz parametrów projektowanych drzew do nasadzeń zastępczych.*

Odp.: Zgodnie z cz. II pkt. 3 decyzji – zezwolenia na usunięcie drzew wydanej przez Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 29.06.2018 r.

- 3) *Prosimy o sprecyzowanie zakresu pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji. Jakie czynności wchodzi w zakres Wykonawcy i z jaką częstotliwością należy je wykonywać?*

Odp.: Pielęgnacja zieleni nie wchodzi w zakres gwarancji.

- 4) *Prosimy o informację, czy Zamawiający udostępni punkt poboru wody do nawadniania zieleni na czas realizacji inwestycji i w okresie gwarancji?.*

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest do nawadniania zieleni do dnia odbioru końcowego. Punkt poboru wody zostanie wskazany podczas przekazania terenu budowy

- 5) *Ze względu na konieczność podlewania wykonanych nasadzeń, prosimy o informację po czyjej stronie są koszty wody do nawodnień? Zaznaczyć należy, że Wykonawca kalkulując w wycenie w/w koszty bierze pod uwagę najgorsze możliwe warunki w długim okresie czasu. W przypadku pokrycia tych kosztów przez Zamawiającego rzeczywisty koszt wody będzie rozliczany na podstawie realnego jej zużycia, co generuje dużą oszczędność inwestora. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną informację czy Wykonawca w wycenie powinien ująć koszt wody do nawodnień?*

Odp.: Koszty wody podnosi Wykonawca. Rozliczenia za media następuje na zasadach określonych w umowie.

- 6) *Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie systemu nawodnienia w korpusach obwałowań do celów pielęgnacyjnych wykonanego obsiewu?*

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wykonania elementów niezaprojektowanych.

- 7) *Ze względu na miejsce obwałowań oraz zróżnicowane warunki gruntowe i organizacyjne prosimy o dopuszczenie dowolności stosowania metod wykonania obwałowań (metoda warstwowa, metoda boczna, metoda czołowa) w zależności od w/w czynników.*

Odp.: Ze względu na warstwowe ułożenie geosyntetyków dopuszczalna metoda budowy nasypów to metoda warstwowa.

- 8) *Prosimy o podanie powierzchni utwardzonych ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie technicznym składu w celu oszacowania ilości dróg do odtworzenia.*

Odp.: Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją szczegółową nawierzchni na terenie kompleksu.

- 9) *Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający przewiduje odtworzenie ciągów komunikacyjnych?*

Odp.: Zamawiający wymaga odtworzenia do stanu nie gorszego niż istniejący.

- 10) *Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej w ramach odtworzenia ciągów komunikacyjnych?*

Odp.: Zamawiający dopuszcza taką metodę pod warunkiem wykonania jej zgodnie ze sztuką budowlaną.

11) Wskazujemy, że poprzez podany warunek wiedzy i doświadczenia Zamawiający znacząco zawęża grono potencjalnych oferentów. Niewiele bowiem jest firm na rynku wykonujących zapory ziemne, obwałowania przeciwpowodziowe, ziemne budowle piętrzące i posiadających odpowiednie referencje. Dużo natomiast jest firm zajmujących się pracami ziemnymi polegającymi na budowie nasypów, wykonaniu podbudów, wymianie gruntów - czyli pracami o technologii adekwatnej do prac przedmiotowego zadania, tj. budowy obwałowań ziemnych. Firmy te posiadają odpowiednie zaplecze sprzętowe oraz wiedzę do wykonania tych prac. Ze względu na charakter planowanych do wykonania prac uważamy, że Zamawiający poprzez ograniczenie warunku wiedzy i doświadczenia do budowli służących do gromadzenia i zatrzymywania wody gdy do wykonania są obwałowania ziemne pozbawia wielu wykonawcom możliwości złożenia oferty.

W związku z powyższym prosimy o zmianę warunku wiedzy i doświadczenia poprzez dopuszczenie robót polegających na pracach ziemnych tj. budowie nasypów, wykonaniu podbudów, wymianie gruntów co niewątpliwie będzie z korzyścią dla Zamawiającego gdyż podwyższy to konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 - pismo Zamawiającego nr 4054/2020 z dnia 18.05.2020r.

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4, zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia 04.06.2020 r. do godz. 10:00 a jawne otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:30.

Powyższe skutkuje modyfikacją treści SIWZ w następujący sposób:

- W Części XII ust. 8 zapis „Nie otwierać przed 27.05.2020 r., godz. 11:00” zmienia się na „Nie otwierać przed 04.06.2020 r., godz. 11:30”
- W Części XIII ust. 1 zapis „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii, pok. 2 do dnia 27.05.2020 r. do godz. 10:00” zmienia się na: „Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii, pok. 2 do dnia 04.06.2020 r. do godz. 10:00”
- W Części XIV ust. 1 zapis „Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, pok. 410. Termin: 27.05.2020r. godz. 11:00” zmienia się na: „Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, pok. 410. Termin: 04.06.2020 r. godz. 11:30”.

SZEF ZARZĄDU
REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
w Bydgoszczy
plk Jarosław ROKICKI
plk Jarosław ROKICKI