

ZP.264.29.2020.6.JP

Gdynia, dn. 01.03.2021 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/700/2020: „Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – Etap II”.

Informuję, że w dniu 26.02.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### *1. Dot. modyfikacji dokumentacji przetargowej z dnia 23.02.2021r.:*

*Na pytanie 1 Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści: „Zamawiający dopuści do stosowania złącza zgrzewane elektrycznie posiadające pozytywny wynik na min. 100 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzonym przez akredytowane Laboratorium oraz min. 1000 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzonym przez niezależne certyfikowane Laboratorium. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt. 5.3.2 STWIORB dot. sieci dla zadania 1, 2 i 3.”*

*Natomiast w pkt. 5.3.2 STWIORB Zamawiający dokonał modyfikacji o treści: „... potwierdzone pozytywnym wynikiem min. 100 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzonym przez akredytowane Laboratorium oraz min. 1000 cykli w badaniu obciążenia od gruntu wykonanym zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzonym przez akredytowane Laboratorium.”*


*W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że prawidłowy jest zapis zgodny z odpowiedzią Zamawiającego i w STWIORB powinno być: „... potwierdzone pozytywnym wynikiem min. 100 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzonym przez akredytowane Laboratorium oraz min. 1000 cykli w badaniu obciążenia od gruntu wykonanym zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzonym przez niezależne certyfikowane Laboratorium.”*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że prawidłowy jest zapis zgodny z odpowiedzią Zamawiającego, udzieloną na pytanie nr 1 w pkt. II pisma dot. modyfikacji z dnia 23.02.2021 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt. 5.3.2 STWIORB dot. sieci dla zadania 1, 2 i 3.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Zakładu Logistyki Zakupów



mgr Tomasz Szatucki