



**Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
w Przemyślu**

PWSW-DZP/382/I/06/22

Przemyśl, 14.04.2022 r.

**P a ń s t w o w a
Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
w Przemyślu**
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
REGON 651431983, NIP 795-22-13-669
(†)

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wymiana stolarki okiennej w Pałacu Lubomirskich w Przemyślu.

Zamawiający na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, dotyczące zapisów Specyfikacji warunków zamówienia dla przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 1

Opis techniczny - uzupełnienie posadzek przy drzwiach balkonowych – ile m²? Jakie roboty? Proszę o doprecyzowanie bo wg zestawienia w zakres wymiany nie wchodzi okna balkonowe.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić możliwość uzupełnienia posadzki po wymienianych drzwiach zewnętrznych DZ1 na parterze poz. 25. Uzupełnienie progami różnicy po drzwiach skrzynkowych.

Pytanie nr 2

Czy typ DZ1 wykonać jako drzwi zewnętrzne czy jako drzwi balkonowe?

Odpowiedź:

Drzwi DZ1 wykonać jako zewnętrzne.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenia, że współczynnik dla drzwi zewnętrzny ma wynosić 1,3 W/m²K.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza jak w dokumentacji „Zestawienie stolarki” że współczynnik dla drzwi zewnętrzny ma wynosić 1,3 W/m²K

Pytanie nr 4

Klamka stylizowana mosiężna jednoramienna czy dwuramienna?

Odpowiedź:

Klamka stylizowana mosiężna jednoramienna

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. (+48) 16 735 51 00, faks (+48) 16 735 51 01
rektorat@pwsw.pl
www.pwsw.pl



**Państwowa Wyższa Szkoła
Wschodnioeuropejska
w Przemyślu**

Pytanie nr 5

Z jakiego materiału mają zostać wykonane drzwi zewnętrzne oraz jaki mają mieć kolor ?

Odpowiedź:

Z tego samego materiału co okna, kolor biały

Pytanie nr 6

Typ okna O20 brak możliwości zastosowania w części łukowej mechanizmu otwierania z poziomu podłogi

Odpowiedź:


Okno O20 jest oknem w wieży, fot. nr. 5. Należy zastosować mechanizm otwierania z poziomu podłogi w najwyższym skrzydle prostokątnym

Pytanie nr 7

W załącznikach do SIWZ brakuje formularza oświadczenia dotyczącego przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej. Proszę Zamawiającego o przesłanie brakującego dokumentu.

Odpowiedź:

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia dotyczącego przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej.


Z up. REKTORA
mgr Tomasz J. Filozof
Kierownik PWSW w Przemyślu

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. DZP a/a
ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl
tel. (+48) 16 735 51 00, faks (+48) 16 735 51 01
rektorat@pwsw.pl
www.pwsw.pl