



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 28 lipca 2022 r.

ZP.272.14.2022

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami, wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej, współfinansowanego ze środków Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Moduł I w ramach Funduszu Solidarnościowego**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Wnioski z dnia 22-07-2022

1. W przedmiarze znajdują się dwie pozycje dotyczące zaprawy elewacyjnej, każda z nich to 132 m² (pozycje 89 i 90), natomiast zgodnie z rysunkami ilość tynku będącego imitacją desek to 120 m², a tynku w naturalnym kolorze to 440 m². Proszę o wyjaśnienie, bądź o korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Tynk cienkowarstwowy - kolor naturalny i RAL7024 - łącznie 430 m².
Tynk ozdobny - imitacja desek elewacyjnych - 158 m².

2. Proszę o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi po zakończeniu budowy będzie po stronie Zamawiającego. Zgodnie z orzeczeniem KIO (m.in. sygn. akt KIO 171/13), wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany tylko do usuwania wad i usterek wykonanych robót, a nie wykonania czynności serwisowych czy eksploatacyjnych. Zatem wszelkie świadczenia/usługi nie mieszczące się w pojęciu zamówienia o roboty budowlane i nie związane bezpośrednio z tymi robotami, nie mogą stanowić obowiązku wykonawcy.

Odpowiedź: Serwisowanie urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi będzie po stronie Zamawiającego, po przekazaniu wszelkich dokumentów gwarancyjnych.

Wnioski z dnia 26-07-2022 r.

1. Proszę o informację, z jakiego materiału mają być wykonane drogi dojazdowe, parkingi i chodniki. W opisie technicznym jest informacja, że z kostki betonowej, a na rysunku ARCH_WYKON_R2Z_DROGI_A1 rozpisane warstwy bitumiczne.

Odpowiedź: W projekcie "wykonawczym zamiennym" (opublikowanym 11 lipca 2022 r.) jest "materiał bitumiczny: (masa asfaltowo - betonowa)".

2. W przedmiarze wyposażenia wymienione są urządzenia, takie jak laptopy; drukarki; urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania, kserowania, fax; pralka; odkurzac; żelazko; grill gazowy i suszarka. Proszę o zamieszczenie parametrów technicznych tych urządzeń, to znacznie ułatwi oszacowanie ceny.

Odpowiedź: Standardy wyposażenia są podane w dokumencie "Standardy P.C.O.M. Brwinów".

3. Proszę o wyjaśnienie pkt. 6 dot. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA "w wypadku podpisania umowy z Zamawiającym zobowiązuje/my się zrealizować zamówienie zgodnie z wymogami art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych" z zał. nr 1 do SWZ. Zapis ten dot. chyba zamówień publicznych w zakresie transportu zbiorowego a nie robót budowlanych.

Przepis art. 68 ust. 3 ustawy z dn. 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych stanowi, że „jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje się do zlecenia lub powierzania wykonania zadania publicznego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, oraz do wykonywania, zlecenia lub powierzania zadań publicznych dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg polegającego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w szczególności zmiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu śliskości zimowej, w tym gołoledzi i usuwaniu śniegu”.

Jak z powyższego wynika wymóg, o którym mowa w ww. przepisie dotyczy wykonywania, zlecenia lub powierzania do wykonywania tych zadań publicznych, do wykonania których **wymagane jest użytkowanie pojazdów,** a zawarte w nim wyłączenia obejmują jedynie te zadania, do których nie stosuje się ustawy Pzp oraz część zadań dot. letniego i zimowego utrzymania dróg.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
STAROSTA