Pole liniowe nr 2 w MST–958
własność ENEA Operator
granica stron na głowicy kablowej
(wyposażenie pola po stronie ENEA)



1) PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE:
1. etap TPU 60.11 40/5 A/A ;Sn= 5VA; kl. 0,5 FS 5 100IN
2. etap TPU 60.11 120/5 A/A ;Sn= 5VA; kl. 0,5 FS 5 100IN

2) PRZEKŁADNIKI NAPIĘCIOWE:
UMZ 24-1 $\frac{15}{\sqrt{3}}/\frac{0,1}{\sqrt{3}}$ kl. 0,5 10 VA

Rozdzielnica SN–15kV
w proj. stacji konsumentowej SN/nn



3x YHAKXS 1x 240/50 mm2 12/20kV

- 280,0m / 308,0 -

BIURO INŻYNIERSKIE

BIURO INŻYNIERSKIE
Dariusz Zawada
os. Kosmonautów 14/65
61-631 Poznań

Projektował:
mgr inż. Dariusz Zawada
Upr bud. WKP/0107/POOE/05

Obiekt: **Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej obiektu "BST" Poznań ul. Jana Pawła II 12, działka 24/7**

Temat:
Projektowana stacja kontenerowa 20/1000-4
Schemat zasilania

Inwestor:
Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Skala 1:30	Data: 10.2012r.	Rys. 02

BRANŻA ELEKTRYCZNA