



UWAGI:  
1. Rzędne początku posadowienia rurociągu dostosować do faktycznych rzędnych rurociągu istniejącego.  
2. Projektowany wodociąg wykonać z rur PE100 RC SDR17 o średnicy D110.  
3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, jakie są faktyczne rzędne uzbrojenia istniejącego.

Inwestor	Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec		04-2023
Obiekt	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI – ZADANIE 3		Nr rys.: 2
			Branża: sanitarna
Adres:	Skotniki, dz. nr ewid. 121, 712, 713, 709/1, 709/2 – obręb Skotniki, gm. Samborzec		
Rysunek:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ		Skala: 1:100:500
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Zieliński	19/Tbg/98	
Sprawdził:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/P00S/13	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Biesiadecka		