



- UWAGI:
- Rzędne początku posadowienia rurociągu dostosować do faktycznych rzędnych rurociągu istniejącego.
 - Projektowany wodociąg wykonać z rur D110 PE100 SDR17.
 - Zastosować rury ochronne D160 PE100 SDR17.
 - Rurę ochronną na wodociągu przy przejściu przez drogę wykonać metodą bezwykopową.
 - Wykonawca ma obowiązek sprawdzić, jakie są faktyczne rzędne uzbrojenia istniejącego.

Inwestor	Gmina Samborzec, Samborzec 43, 27-650 Samborzec		02-2022
Obiekt	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI, ZADANIE I		Nr rys.: S.1
Adres:	Działki nr ewid. 753, 856 - obręb Skotniki		Branża: sanitarna
Rysunek:	PROFIL SIECI WODCIĄGOWEJ		Skala: 1:100:500
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Zieliński	19/Tbg/98	
Sprawdziła:	mgr inż. Dorota Zych	PDK/0087/P00S/13	
Opracowała:	mgr inż. Katarzyna Biesiadecka		