



Inowrocław, 28 czerwca 2023 roku

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Inowrocławiu  
woj. kujawsko-pomorskie  
PT.2370.01.05.2023

### **Odpowiedzi na pytania**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania które dotyczą postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do obiektu Strażnicy KP PSP w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 133”. Nr postępowania PT.2370.01.2023.

#### **Pytanie nr 1:**

Chcielibyśmy wziąć udział w przetargu, ale widzimy, że przeznaczone miejsce instalacji może nie zmieścić instalacji 49-50kWp.

Przykładowy moduł fotowoltaiczny o mocy jednostkowej 500Wp ma wymiar 2220x1102. Układając moduły jeden przy drugim na planowanym miejscu oraz biorąc pod uwagę lampy zmieścimy około 66 paneli co daje 33kWp.

Jeśli dobierzemy układ z 2 modułami 400Wp jeden pod drugim przy zachowaniu szerokości do 3m, jesteśmy w stanie umieścić 49kWp, jednakże część będzie zacieniona przez większość dnia przez garaż z blachy.

Czy możliwe jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu dokładnej weryfikacji miejsca przeznaczonego na montaż instalacji PV?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje że możliwe jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu dokładnej weryfikacji miejsca przeznaczonego na montaż instalacji PV.

W odniesieniu do garaży blaszanych Zamawiający informuje, że nie wyklucza opcji zmiany lokalizacji garaży blaszanych, które w razie potrzeby wykona we własnym zakresie.

podpisał elektronicznie:  
Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Inowrocławiu