



REFERAT ZAMÓWIENÍ PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA RUMI

tel. (58) 679 65 74, fax. (58) 679 65 17 zamowieniapubliczne@um.rumia.pl

ZP.271.57.2023

Rumia, dnia 21.11.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Kosynierów w Rumi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań do treści SWZ, złożonych przez Wykonawców, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem technicznym branży drogowej, dodatkowo należy wykonać:

8.1.3. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej

Istniejące kable teletechniczne pod nawierzchnią bitumiczną projektowanej ścieżki rowerowej oraz zjazdami należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną typu AROT A120 PS.

Istniejące kable energetyczne pod nawierzchnią bitumiczną projektowanej ścieżki rowerowej oraz zjazdami należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną zgodnie z odrębnym opracowaniem branży elektroenergetycznej.

W pobliżu istniejących sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod stałym nadzorem.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

W projekcie technicznym branży drogowej jest mowa o przełożeniu nawierzchni istniejących zjazdów:

Regulacja istniejących zjazdów.

Na styku projektowanych zjazdów z istniejącymi należy dokonać niezbędnej regulacji wysokościowej istniejących zjazdów w celu połączenia z nowoprojektowanymi.

Prosimy o informację o rodzaju nawierzchni tych zjazdów oraz o podanie powierzchni istniejących zjazdów do przełożenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Istniejące zjazdy są z nawierzchni: kostka brukowa betonowa lub kostka brukowa kamienna. Przełożenia istniejących nawierzchni zjazdów należy wykonać w zakresie prawidłowego dowiązania się do istniejących rzędnych terenowych.

Pytanie nr 3

Prosimy o zmianę rodzajów nawierzchni bitumicznej na następujące:

- warstwa ścieralna ścieżka rowerowa gr. 4 cm SMA5 asfalt 50/70 kolor czarny**
- warstwa wiążąca ścieżka rowerowa na wjazdach gr. 5 cm i poza wjazdami gr. 4 cm AC 11W KR1/2 asfalt 50/70**
- warstwa wiążąca jezdnia gr. 8 cm AC16W 50/70**

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzajów nawierzchni bitumicznych.

Z poważaniem

Iwona Miklewska-Szczygieł
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych