

Stryszawa, dnia 17.10.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa

IPP.271.29.2024

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.29.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „**Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Stryszawa w sołectwie Stryszawa Dolna**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania:

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia, prosimy o wyjaśnienie różnic w ilościach jakie występują pomiędzy przedmiarem, a opisem przedmiotu zamówienia w projekcie technicznym, mianowicie:

w przedmiarze ilość rurażu Dz 160 PE wynosi 1526 mb, a w opisie PT - 1471,5 mb ilość rurażu Dz 110 mm w przedmiarze wynosi - 4854 mb, a w PT - 5043,5 mb.

Ponadto, ilość hydrantów nadziemnych w przedmiarze wynosi 40 kpl, a w PT - 44.

Proszę o podanie rzeczywistej ilości ww. do wykonania aby móc rzetelnie wycenić przedmiot postępowania.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ do wyceny należy przyjąć ilości zgodnie z dokumentacją projektową w tym projektem technicznym (PT).

Przedmiary robót załączone do SWZ mają charakter pomocniczy.

Ponadto Wykonawca w cenie oferty wyceni dodatkowo dostawę i montaż zasuw w ilości 48 szt. - Fi 100mm, oraz 49 szt. - Fi 80mm. Montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Treść zapytania:

Prosimy o załączenie szczegółowej specyfikacji lub szczegółowy opis zaworu redukcyjnego Dn 150 montowanego w komorze.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zawór kołnierzowy DN150 PN16:

wykonanie: korpus: żeliwo sferoidalne epoksydowane, grzyb: mosiądz, uszczelki: NBR (Nityl), pierścień: brąz, przyłącza kołnierzowe PN16. Maksymalne ciś. robocze: 16 bar (dla PN 16), tmax=40°C.

Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar

Długość do zabudowy: 450 mm

Temperatura maksymalna pracy: 40 °C

Zakres regulacji ciśnienia do: 6 bar

Zakres regulacji ciśnienia od: 1,5 bar

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Łasek