

Nr sprawy: ZOU-XII.271.48.2021.MC

Uczestnicy postępowania

Poznań, 2 sierpnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z odpowiedzią w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w przedmiocie: **Budowa odprowadzenia wody deszczowej do kolektora poprzez zbiornik retencyjny wraz z drenażem budynku przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu.**

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu proszę o odpowiedź na poniższe pytanie: 1 Proszę o podanie wydajności i wysokości podnoszenia przepompowni nr 1 - brak danych w projekcie.

Odpowiedź:

Informacje zostały zawarte w załączniku nr 8 do umowy - Kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zestaw dwóch pomp o łącznym wydatku 45 l/s, wirnik typu Vortex wysokość podnoszenia 3,5 m.

Powyższą odpowiedź należy uwzględnić przy składaniu ofert.

z upoważnienia