



Znak sprawy: ZP.271.43.2023.KK

Myślibórz, dnia 25 września 2023 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.43.2023.KK

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: „*Przebudowa ul. Pionierów (droga nr 2204042) i ul. Wschodniej (droga nr 2204064) wraz z ich odwodnieniem w Myśliborzu*” – II postępowanie

Wyjaśnienia nr 3 treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie 1

Proszę o informację, jakie rury mają być zastosowane przy wykonywaniu wyżej wymienionego zadania. Czy mają to być rury GRP czy PCV. Rury PCV karbowane nie występują w średnicach 900, tylko 800 lub 1000, a w przedmiarze są podane rury o średnicy 900. Dlatego proszę o wskazanie konkretnej średnicy i rodzaju rury.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z tworzywa sztucznego PVC-U z rur litych o sztywności obwodowej minimum SN8 do średnicy Dz 500mm. Powyżej średnicy Dz 500 należy zastosować rury z GRP.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione.