

L. Dz. GZ/TM/~~1103~~/2022

Bydgoszcz,  grudnia 2022 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr MKUO ProNatura ZO/180/22

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o **przedstawienie oferty cenowej** z uwzględnieniem poniższych wymagań:

### 1. Przedmiot zamówienia:

**Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego**

### 2. Warunki realizacji zamówienia:

#### 1) **Podstawa prawna:**

- a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057),
- b) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),
- c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
- d) Polskie Normy dotyczące urządzeń przeciwpożarowych.

#### 2) **Opis zadania:**

Niniejsze zamówienie obejmuje:

- a) 4 przeglądy kwartalne dotyczące systemów sygnalizacji pożaru, sterowania gaszeniem i oddymiania w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzone w 2023 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad;
- b) 2 przeglądy półroczne dotyczące systemu gaszenia gazem, instalacji tryskaczowej, zalewowej, pianowej, instalacji hydraulicznych w pompowniach w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzone w 2023 r. w miesiącach: maj i listopad;
- c) 1 przegląd roczny dotyczący pomp diesel, elektrycznych i Jockey w pompowniach tryskaczowej i hydrantowej w obiekcie - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK), ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy, przeprowadzony w 2023 r. w miesiącu listopadzie;  
Przegląd dotyczyć ma m.in. wykonania wymaganych testów pracy zestawów pompowych oraz sprawdzenia wydajności pomp.

- d) 4 przeglądy kwartalne dotyczące systemów sygnalizacji pożaru w obiekcie - Zakład Gospodarki Odpadami (ZGO), ul. Prądocińska 28 w Bydgoszczy, przeprowadzone w 2023 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad;
- e) 4 przeglądy kwartalne dotyczące system sygnalizacji pożaru i oddymiania w obiekcie – Stacja Przeładunku Odpadów (SPO), ul. Kociewska 40-44 w Toruniu, przeprowadzone w 2023 r. w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, listopad;
- f) 6 przeglądów dodatkowych, konserwacyjnych związanych z czyszczeniem systemu czujek w obiekcie – Stacja Przeładunku Odpadów (SPO), ul. Kociewska 40-44 w Toruniu, przeprowadzone w terminach w zależności od potrzeb.

Szczegółowy zakres czynności obejmujących przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych podany został w załączniku do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w całości lub części z zakresu usług określonego powyżej literami e) oraz f) o czym powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę na co najmniej 1 tydzień przed okresem planowanego przeglądu. Zamawiający do końca obowiązywania umowy wskaże zmniejszoną ilość tych przeglądów wynikającą z zapotrzebowania lub nie zleci ich realizacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z tego zakresu prac. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do ograniczenia zakresu prac zgodnie z niniejszym ustępem maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o wartość zaniechanych prac zgodnie z ich wyceną zawartą w ofercie Wykonawcy.

### 3) Wizja lokalna:

Przed złożeniem ofert zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez oferentów w obiektach Zamawiającego celem zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia.

Wizja lokalna rozpocznie się 27.12.2022 r. o godzinie 10:00 (zbiórka w Bydgoszczy, ul. E. Petersona 22, przy portierni). Podczas wizji Zamawiający wskaże miejsca oraz urządzenia, podlegające przeglądowi. W wizji mogą wziąć udział maksimum 2 osoby ze strony każdego Wykonawcy. Najpóźniej do godziny 9:00 27.12.2022 r. Wykonawca zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wizji.

Odbycie wizji lokalnej jest obowiązkowe.

### 4) Warunki udziału:

a) Od wykonawcy niniejszego zadania wymagane jest posiadanie niezbędnych, wymaganych prawem uprawnień do wykonywanych czynności związanych z przeglądami i konserwacji wymienionych w niniejszym zapytaniu urządzeń przeciwpożarowych, co najmniej 5-cio letnią praktykę i działalność w tym zakresie na rynku, a także znajomość przepisów przeciwpożarowych, polskich norm i instrukcji eksploatacji/obsługi stosowanych u Zamawiającego urządzeń przeciwpożarowych.

b) Z uwagi na specyfikę urządzeń i priorytety bezpieczeństwa przeciwpożarowego na instalacjach technologicznych zamawiającego wymaga się, aby podmiot realizujący zamówienie lub osoba zatrudniona przez ten podmiot, która przeprowadzać będzie przegląd i konserwację posiadała następujące świadectwa autoryzacji:

- wydane przez firmę Eusebi Impianti s.r.l., dla urządzeń, instalacji i pompowni ppoż.,
- wydane przez firmę POLON, dla urządzeń i central sygnalizacji pożaru

Wyżej wymagane świadectwa autoryzacji (kopie) należy dołączyć do oferty.

Jest to warunek konieczny do realizacji usługi przez podmiot realizujący zamówienie.

c) Od wykonawcy wymaga się przedłożenia z ostatnich 3 lat co najmniej 3 referencji lub innych dowodów potwierdzających należyte wykonanie prac serwisowych, przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych tj. pompownie przeciwpożarowe, systemy zraszaczowe, tryskaczowe, samoczynne systemy gaśnicze CO<sub>2</sub> N<sub>2</sub>, SSP, samoczynne urządzenia oddymiające, które są stosowane w zakładach i w obiektach przemysłowych.

- Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie wizji lokalnej lub nie przedłoży wraz z ofertą kopii świadectw autoryzacji podmiotów oraz referencji, o których mowa wyżej, nie będzie oceniana i podlega odrzuceniu.
- 5) W przypadku niewielkich w ocenie Zamawiającego usterek ( tzn. nieskutkujących powstaniem lub zwiększeniem zagrożenia dla pracowników i zakładu) Usługodawca zobowiązany jest przybyć i przystąpić do ich usuwania w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie lub SMS).
  - 6) W sytuacjach awaryjnych związanych z uszkodzeniem urządzeń zainstalowanych w instalacjach i systemach przeciwpożarowych, w tym przy uszkodzeniu systemu sygnalizacji pożaru wymaga się bezwzględnie od wykonawcy pilnego przyjazdu na miejsce zdarzenia. Czas dotarcia na miejsce zdarzenia celem zdiagnozowania usterki nie może przekroczyć 5-ciu godzin od momentu zgłoszenia (telefonicznie lub SMS).
  - 7) Czynności związane z podanymi wyżej w pkt. od a) do f) okresowymi przeglądami i konserwacjami mogą być wykonywane w terminie proponowanym przez Usługodawcę po akceptacji Zamawiającego. Zamawiający uzgodni telefonicznie, za potwierdzeniem za pomocą SMS lub poczty email termin planowanego przeglądu najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. Zastrzega się możliwość przesunięcia przez Zamawiającego terminu przeglądu na inny termin w sytuacjach nietypowych np. nieplanowany postój zakładu itp. z wyprzedzającym powiadomieniem Usługodawcy o tym fakcie na co najmniej 24 godziny wcześniej.
  - 8) Cena za przeglądy winna obejmować przyjazdy serwisowe na każde wezwanie, w tym wezwania awaryjne z obiektu, regulację/kalibrację/korygowanie nastaw sprzętu/urządzeń, zdiagnozowanie usterek, wymianę materiałów eksploatacyjnych jak papier do drukarek, szybki do przycisków ROP. Podmiot realizujący zamówienie ma zapewnić stały serwisowy dyżur telefoniczny 24h/365 dni w roku.
  - 9) Wymiana lub naprawa urządzeń, ich części (z wyłączeniem zakresu podanego w pkt. 8) nie jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i będzie realizowana na podstawie odrębnego zamówienia wg informacji zawartych w protokołach pokontrolnych.
  - 10) W przypadku posiadania przez zamawiającego książki napraw/eksploatacji dla danego urządzenia/grupy urządzeń/instalacji podmiot realizujący zamówienie będzie miał obowiązek udokumentować w niej szczegółowo czynności wykonane oraz wynikające z przeglądu wnioski i uwagi. W innym przypadku te informacje dodatkowo będą musiały być zapisane w protokole z przeglądu.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

4. Kryteria oceny ofert:

11) **70 % cena,**

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość 70 punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$C_i(C) = \frac{C_{min}}{C_i} * Max(C)$$

Gdzie:

$C_i(C)$  - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

$C_i$  – cena zaoferowana przez Wykonawcę

$C_{min}$  – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

$Max(C)$  – 70,00 punktów

12) **30 % deklarowany czas przyjazdu na wezwanie awaryjne,**

Ocena oferty nastąpi na podstawie wskazanego w ofercie przez Wykonawcę deklarowanego czasu przyjazdu na wezwanie awaryjne liczonego w godzinach od chwili złożenia zgłoszenia do momentu przyjazdu do siedziby Zamawiającego pracownika Wykonawcy.

Jeżeli wykonawca zaoferuje czas przyjazdu na wezwanie awaryjne dłuższy niż 5 godzin jego oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści zapytania ofertowego.

Maksymalna ilość punktów w kryterium deklarowany czas przyjazdu na wezwanie awaryjne wynosi (T) 30 pkt, a punktacja odbędzie się w następujących przedziałach:

- a) 1,5 godziny lub mniej od powiadomienia - T= 30 pkt,
- b) ponad 1,5 godziny, ale nie więcej niż 3 godziny od powiadomienia – T= 20 pkt,
- c) ponad 3 godziny, ale mniej niż 5 godzin od powiadomienia – T= 10 pkt,
- d) 5 godzin od powiadomienia - T= 0 pkt.

13) Łączna punktacja będzie liczona według poniższego wzoru, jako suma punktów uzyskanych w dwóch kryteriach.

$$L_i = C_i(C) + T_i(T)$$

Gdzie:

$L_i$  – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

$C_i(C)$  - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

$T_i(T)$  - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium deklarowanego czasu przyjazdu na wezwanie awaryjne

14) Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty usługi.

15) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zdobędzie największą ilość punktów.

5. Termin płatności: **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.

6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Jacek Skubiszak – Kierownik działu BHP i PPOŻ.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o porozumowanie się za pośrednictwem platformy zakupowej.

7. Ofertę prosimy złożyć do: **29 grudnia 2022 r. do godziny 23:59**

na platformie zakupowej Zamawiającego: [https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje)  
Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.

8. Załączony projekt umowy: podlega negocjacji przed złożeniem oferty (Załącznik 2 – Projekt umowy).

9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835).

10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - projekt umowy



  
**WICEPREZES ZARZĄDU**      **PREZES ZARZĄDU**  
 Jarosław Bańkowski      Konrad Mikołajski

.....  
(Zarząd)