

Zestawienie montażowe - zasilanie szafki pompowni ozn. SP-1

L.p.	opis elementu	typ	ilość	jednostka	uwagi
1	kabel elektroenergetyczny	YAKY 4x25[mm ²]	446	[m]	do szafki SP-1
2	kabel elektroenergetyczny	YKY 3x4[mm ²]	155	[m]	do miernika przepływu wody
3	opaski informacyjne	opaska informacyjna na kabel elektroenergetyczny	128	[szt.]	
4	taśma niebieska	taśma oznaczeniowa niebieska do kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 0,6/1[kV], 300[mm], grubość 0,5[mm]	550	[m]	
5	rura osłonowa karbowana (typ 1)	dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych, odporność na ściskanie L250, sztywność obwodowa 5 [kN/m ²] Ø 75[mm]	312	[m]	
6	rura osłonowa gładkościenna (typ 2)	grubościenna, gładka rura osłonowa przystosowana do układania pod drogami, jezdniami, przy przewiertach sterowanych Ø110[mm], odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 14 [kN/m ²]	104	[m]	
	szafka zasilająco - sterownicza	szafka SP-1	1	[kpl]	wg. branży technologicznej