PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

PS1



OSADNIK OSD-P1 NA WYLOCIE DN500 Z ISTNIEJĄCEGO ROWU DO PROJ. KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN600

OSADNIK OSD-P1.2 NA WYLOCIE DN500 DO PRZEBUDOWANEGO ROWU MELIORACYJNEGO DN1000

Osadnik przy włocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej wg KPED 01.14



Lp.	Nazwa	długość	szerokość	wysokość	średnica	masa
		d[mm]	b[mm]	h[mm]	D[mm]	m[kg]
1.	Osadnik przy studni chłonnej Ø1200	2325	1000	650	1000	≈ 2240
2.	Osadnik przy studni chłonnej Ø1200	3280	1000	650	1200	≈ 3220
3.	Osadnik przy studni chłonnej Ø1500	3240	1000	650	1500	≈ 3220
4.	Osadnik przy studni chłonnej Ø 2000	3210	1000	650	2000	≈ 3180

OSADNIK PIASKU
OSD 2.1, DN2000 V=4000L



OSADNIK PIASKU
OSD 1.1, OSD1.2, OSD1.3 V=2500L, DN1500



SEPARATOR LAMELOWY
Z OSADNIKIEM 10/100, V=1000 OSD-SEP1.4, DN1500



SEPARATOR LAMELOWY
50/500 DN1500 SEP2.1



SEPARATOR LAMELOWY
20/200, DN1200 SEP1.3



SEPARATOR LAMELOWY
30/300, DN1500 SEP1.1, SEP1.2



INŻYNIERIA SANITARNA

ul. Rynek 12
59-220 Legnica
tel. 76 852 00 00, 601 00 00

TEMAT	PRZEBUDOWA DRÓG WOJEWÓDZKICH I KANALIZACJI DESZ WRAZ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCA W M. JAGŁOWO
INWESTOR	GMINA INOWROCŁAW UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 43, 88-100 INOWROCŁAW
WYSUNEK	SCHEMATY OSADNIKA, SEPARATORA, PRZEPOMPOWNI
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sławomir Walczak upr. bez ogr. nr ewid. WLKP/0001/PWOK/11 tel. 76 852 00 00, 601 00 00, e-mail:
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Banach upr. bez ogr. nr ewid. WLKP/0001/PWOK/11 tel. 76 852 00 00, 601 00 00, e-mail:
OPRACOWAŁ	mgr Daniel Banaś

26.01.2022
26.01.2022
26.01.2022

13

SKALA ——— NR RYS.