Skala pionowa 1:100
Skala pozioma 1:250

KANALIZACJA DESZCZOWA

PROFIL PODŁUŻNY PRZYKANALIKI: WD1.2.1-WD1.3.12

Zakres ZRID

Długość trasy [m]	Materiał	Spadek	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu projektowanego	Poziom porównawczy 71,00 m n.p.m.	
0,00	PVC SN8	200	20,0 %	1,42	84,73	86,15	proj. osadnik	WD1.2.2
5,00		L=5,00		1,23	84,83	86,06	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.1
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,30	84,82	86,12	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.12
1,50		L=1,50	1,50	1,37	84,79	86,16	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
3,85		L=3,85	3,00	84,84			proj. kan. san. ø200 Rd=82,98	
5,00		L=1,15		1,26	84,86	86,12	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.1
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,37	84,97	86,34	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.4
1,50		L=1,50	1,50	1,43	84,94	86,37	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
3,50		L=2,00	3,00	84,98			proj. kan. san. ø200 Rd=82,85	
5,00		L=1,50		1,33	85,01	86,34	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.3
0,00	PVC SN8	200	15,3 %	1,50	85,26	86,76	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.8
1,50		L=1,50	1,50	1,78	85,03	86,81	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
3,90		L=4,00	4,00	85,15			proj. kan. san. ø200 Rd=82,69	
6,00		L=2,10		1,50	85,25	86,75	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.7
0,00	PVC SN8	200	4,0 %	1,50	85,40	86,90	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.6
7,50		L=7,50	7,00	2,02	84,98	87,00	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
10,00		L=6,50	6,00	85,16			proj. kan. san. ø200 Rd=82,61	
12,30				85,33			proj. wod. ø110 Ro=84,77	
14,00				1,50	85,45	86,95	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.5
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,52	85,51	87,03	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.10
1,50		L=1,50	1,50	1,99	85,09	87,08	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
4,30		L=2,80	3,00	85,43			proj. kan. san. ø200 Rd=84,23	
6,00		L=1,70		1,52	85,51	87,03	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.9
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,50	85,71	87,21	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.12
1,50		L=1,50	1,50	1,47	85,68	87,25	proj. studnia żelbetowa Dn1200+kaskada Dn160	
3,60		L=2,10	3,00	2,07	85,16			
5,00		L=1,40		85,50			proj. kan. san. ø200 Rd=84,48	
1,50				1,50	85,71	87,21	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.11
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,50	85,91	87,41	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.14
1,50		L=1,50	1,50	2,00	85,44	87,44	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
4,30		L=2,80	3,00	85,82			proj. kan. san. ø200 Rd=84,76	
6,00		L=1,70		1,50	85,91	87,41	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.13
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,50	86,04	87,54	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.16
1,50		L=1,50	1,50	1,98	85,62	87,60	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
5,00		L=3,50	3,00	1,50	86,04	87,54	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.15
0,00	PVC SN8	200	4,0 %	1,50	86,17	87,67	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.18
2,00		L=2,00	2,00	1,66	86,05	87,71	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
4,35		L=2,35	3,00	86,20			proj. kan. san. ø200 Rd=85,37	
5,50		L=1,15		1,40	86,27	87,67	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.17
0,00	PVC SN8	200	4,7 %	2,08	85,51	87,59	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
1,80		L=1,80	3,00	85,61			proj. kan. san. ø200 Rd=84,98	
3,00		L=1,20		1,51	86,01	87,52	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.20
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,42	86,59	88,01	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.21
1,40		L=1,40			86,62		proj. kabel energ. 3x2x4+T	
2,00		L=0,60			86,55		proj. kan. san. ø200 Rd=85,56	
4,50		L=2,50	7,00	86,50			proj. wod. ø110 Ro=86,24	
7,00		L=2,50		1,51	86,45	87,96	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
8,50		L=1,50		1,47	86,48	87,95	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.22
0,00	PVC SN8	200	2,0 %	1,27	86,04	87,31	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.23
3,20		L=3,20	4,00	85,98			proj. wod. ø110 Ro=85,42	
4,50		L=1,30		1,49	85,95	87,39	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
5,45		L=0,95	2,00	85,92			proj. wod. ø110 Ro=85,49	
6,50		L=1,05		1,33	85,99	87,31	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.24
0,00	PVC SN8	200	4,0 %	1,50	85,13	86,63	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.25
2,00		L=2,00	2,00	1,55	85,09	86,64	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
4,20		L=2,20	3,00	85,13			proj. kan. san. ø200 Rd=82,99	
5,50		L=1,30		1,47	85,16	86,63	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.26
0,00	PVC SN8	200	8,7 %	1,50	85,41	86,91	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.11
1,50		L=1,50	1,50	1,64	85,31	86,95	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
3,50		L=2,00	4,00	85,36			proj. kan. san. ø200 Rd=83,49	
4,90		L=1,40		85,39			proj. wod. ø110 Ro=84,93	
6,00		L=1,10		1,50	85,41	86,91	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.10
0,00	PVC SN8	200	15,0 %	1,50	85,94	87,44	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.13
1,50		L=1,50	1,50	1,57	85,88	87,45		
2,70		L=1,20	3,00	85,75			proj. kan. san. ø200 Rd=83,30	
4,50		L=1,80		1,50	85,94	87,44	proj. wod. ø110 Ro=85,78	
							proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.9
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,50	86,79	88,29	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.24
1,50		L=1,50	1,50	1,58	86,76	88,34	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
5,00		L=3,50	3,00	1,62	86,72			
				1,50	86,79	88,29	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.23
0,00	PVC SN8	200	19,5 %	1,50	87,03	88,53	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.22
2,00		L=2,00	2,00	1,93	86,67	88,60	proj. włączenie przykanalika-trójnik PVC	
5,50		L=3,50	3,00	1,50	87,03	88,53	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.19
0,00	PVC SN8	200	4,7 %	1,50	86,91	88,41	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.14
1,50		L=1,50	1,50	1,62	86,84	88,46	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
5,00		L=3,50	3,00	1,50	86,91	88,41	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.16
0,00	PVC SN8	200	2,5 %	1,47	86,36	87,83	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.17
1,50		L=1,50	1,50	1,55	86,33	87,88	proj. studnia żelbetowa Dn1200	
5,00		L=3,50	3,00	1,43	86,40	87,83	proj. wpust deszczowy żeliwny 620x420mm z osadnikiem D=500mm, H=500mm	WD1.2.15

INŻYNIERIA SANITARNA
mgr inż. Paweł Wiśniewski
ul. Bydgoska 56
86-100 CHEŁMNO
tel. 606 123 456

TEMAT	ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA W M. JACZNO
INWESTOR	GMINA RIKOMIECZAW UL. KOŚCIUSZKI I JAGIELLO 43, 86-100 RIKOMIECZAW
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	PROFIL PODŁUŻNY - PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Wiśniewski upr. proj. bez ogr. w spec. inż.-sanit. nr ew. PWOD/0123/POOS/20
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jan Kowalski upr. proj. bez ogr. w spec. inż.-sanit. nr ew. PWOD/0045/POOS/15
DATA	24.02.2020
SKALA	1:100 / 1:250
NR RYS.	6