

**Uczestnicy postępowania  
znak ZP.271.14.2023.KK**

**Modyfikacja nr 1 treści SWZ i wyjaśnienia nr 1 treści SWZ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: **„Remont cząstkowy dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Myślibórz”**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Modyfikacja nr 1 treści SWZ**

**Zmiana 1**

Zmianie ulega Załącznik Nr 1A do SWZ – „*Tabela Elementów Rozliczeniowych*”

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ**

**Pytanie 1 i 2:**

Proszę o wyjaśnienie czy podane w tabeli elementów rozliczeniowych jednostki miar i obmiary są prawidłowe? Występują m i m<sup>2</sup>. Proszę o podanie z czego, jakiej średnicy i długości przyjąć rurę do montażu pod drogą.

**Odpowiedź 1 i 2:**

Podane w Tabeli Elementów Rozliczeniowych jednostki miar i obmiary powinny być podane w m<sup>2</sup>. Zmianie ulega Załącznik Nr 1A do SWZ – „*Tabela Elementów Rozliczeniowych*”

Należy położyć 4 sztuki rur drenarskich o średnicy fi 160 pod remontowanym odcinkiem drogi z wyjściem po dwa metry z każdej strony poza krawędź jezdni.

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 00190964 z dnia 25.04.2023r.**