

Wyjaśnienia Nr 2 do SWZ ZP/40/2024 na dostawę energii elektrycznej

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie 1

Proszę o informację o posiadanych źródłach wytwórczych (moc i technologia).

Czy źródła wytwarzają energię na potrzeby własne przedsiębiorstwa? jeśli tak, to czy podana w załączniku nr 7 kolumna E - planowana do zakupu ilość energii elektrycznej uwzględnia już udział energii z własnych źródeł wytwórczych?

W przedstawionym załączniku 8 IWU (Projektowane Postanowienia Umowy) nie ma zapisów dotyczących rozliczania nadwyżek energii do sieci OSD ze wskazanych PPE. Czy rozumieć należy, że na tych PPE nie ma żadnych przyłączonych źródeł wytwarzania energii odnawialnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada trzy agregaty kogeneracyjne o mocy 600 kW każdy na biogaz oczyszczalniany oraz farmę fotowoltaiczną o mocy 420kW.

Energia elektryczna wytworzona w źródłach wytwórczych przeznaczona jest na potrzeby własne.

Załącznik nr 7 uwzględnia już udział energii z własnych źródeł wytwórczych.

Zamawiający nie posiada nadwyżek energii elektrycznej.

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.