

Znak sprawy: ZP-1/04/2023

Lędziny, dnia 24.04.2023 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalniach Ścieków zlokalizowanych w Lędzinach**

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

- I. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania Wykonawców do SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022, poz. 1710, ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ).

Pytanie 1:

Jaka jest minimalnie wymagana rękojmia/gwarancja na prace budowlane? Z zapisu w umowie wynika, że Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony w złożonej ofercie – a w ofercie podaje się tylko gwarancje na falownik.

Odpowiedź (dla części 1 i 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, że wymagany okres gwarancji wynosi:

- a) na falownik – zgodnie z ofertą (minimum 12 lat);
- b) na inne zamontowane materiały, urządzenia, na które nie określono okresu gwarancji w dokumentach zamówienia – zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 5 lat,
- c) na wykonane roboty budowlane/prace/usługi – minimum 5 lat.

Termin rękojmi jest zgodny z okresem gwarancji, zgodnie z § 8 ust.3 projektowanych postanowień umowy.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

§ 7 ust.1 Projektowanych postanowień umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- na falownik - na okres określony w złożonej ofercie tj.lat.
- na inne zamontowane materiały, urządzenia, na które nie określono okresu gwarancji w dokumentach zamówienia – zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż 5 lat,
- na wykonane roboty budowlane/prace/usługi – minimum 5 lat.

Pytanie 2:

Czy dla zadania „część 2: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków Ziemowit o mocy poniżej 50 kWp (lecz nie mniej niż 49 kWp)” skoro w specyfikacji nie pojawia się magazyn energii, Zamawiający nadal wymaga inwerterów hybrydowych?”

Odpowiedź (dla części 2 zamówienia):

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga inwertera hybrydowego.

Powyższe wyjaśnienia/zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Bernard Pustelnik**

Rozdzielnik:

- platformazakupowa.pl
- a/a