

ML DESIGN

Piotr Lilla, Remigiusz Machej S.C.
44-337 Jastrzębie-Zdrój
ul. Cieszyńska 226

Wasz znak: 2023/01/14/AJ
Nasz znak: NRR/...../KW/23

Jastrzębie-Zdrój, dnia 06 luty 2023 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 30.01.2023 r. dotyczącego uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Projekt budowy i przebudowy miejsc postojowych w ciągu ulicy Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju” informujemy, że:

- przez teren planowanej inwestycji przebiega czynna sieć ciepłownicza, zewnętrzna instalacja odbiorcza w technologii rur preizolowanych oraz w technologii kanałowej i nieczynne kanały ciepłownicze;
- w rejonie kolizji lub bezpośredniego zbliżenia projektowanych elementów z istniejącą siecią ciepłowniczą należy wykonać ręczne przekopy kontrolne w celu sprawdzenia głębokości jej posadowienia, oraz zabezpieczyć zgodnie z PN i obowiązującymi przepisami;
- roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie ciepłociągu należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego;
- projektowane elementy zaprojektować w odległości 0,5 mb mierząc pod i nad w pionie od zewnętrznej krawędzi istniejących ciepłociągów;
- odległość w poziomie od projektowanych elementów do skrajnej krawędzi sieci ciepłowniczej powinna wynosić co najmniej 1 m,
- zaleca się bezwzględnie zachować odległość pionową nad czynnym ciepłociągiem zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami projektowania parkingu dla samochodów osobowych wraz z projektowanymi elementami, przy czym minimalne przykrycie sieci ciepłowniczej mierzone od zewnętrznej krawędzi do podstawy nawierzchni powinno wynosić:
 - min. 0,4 m. dla ruchu pieszego, rowerowego;
 - min. 0,6 m. dla ruchu pojazdów osobowych maks. do 3,5 t
 - min. 0,8 m. dla ruchu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t;
- w przypadku braku wyżej wymienionego minimalnego przykrycia dopuszcza się zastosowanie nad ciepłociągami płyt odciążających,

- w przypadku kolizji, naruszenia konstrukcji lub odkrycia nieczynnych kanałów ciepłowniczych należy je na koszt Inwestora zdemontować bądź przemurować i zamulić;
- prace w obrębie sieci ciepłowniczej wymagają stałego nadzoru służb technicznych PGNiG TERMIKA EP S.A.;
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić nasze służby z tygodniowym wyprzedzeniem.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Opłatę za aktualizacje map prosimy uregulować po otrzymaniu faktury.

Jednocześnie uprzejmie wskazujemy, że ze strony Spółki osobą dedykowaną do kontaktu w sprawie jest: Krzysztof Wójs, Starszy Specjalista ds. Technicznych, Biuro Planowania i Rozwoju Rynku, tel. 32 456 55 38 wew. 42, email: krzysztof.wojs@termika.pgnig.pl.

z poważaniem

Kierownik
Biuro Planowania i Rozwoju Rynku

Dariusz Lenart

Załączniki:

- 1 x egz. plan zagospodarowania terenu

