



Kanclerz

11.03.2024 r.

Centralny nr postępowania: ZP/35/055/U/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę naprawy polegająca na wymianie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) z utylizacją demontowanych czujek jonizacyjnych w Domu Studenckim nr 8 Politechniki Gdańskiej

Odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający – Politechnika Gdańska, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej ustawą pzp, informuje o złożeniu przez wykonawcę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie 21.

Czy wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy, zostanie udostępniona dokumentacja istniejącego systemu SSP w wersji elektronicznej edytowalnej, tj. w formacie DWG? Jeżeli nie, to czy zostaną udostępnione edytowalne rzuty architektury budynku w tym samym formacie? Ewentualnie, czy zostanie udostępniona dokumentacja SSP istniejącego systemu w formie elektronicznej nieedytowalnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji SSP w wersji elektronicznej, ale może udostępnić pliki edytowalne (dwg) zawierające rzuty poszczególnych pięter budynku.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający przewiduje wymianę bądź dostosowanie instalacji zasilającej nowo wbudowane centrale pożarowe, do aktualnych przepisów, jeżeli zostanie stwierdzone, że istniejąca instalacja ich nie spełnia?

Odpowiedź:

Według wiedzy Zamawiającego zasilanie centrali SSP jest wykonane zgodnie z przepisami. Ewentualne poprawki w tej kwestii są w gestii Zamawiającego.

Pytanie 23

Proszę o informację, czy w ofercie trzeba wliczyć koszt ewentualnej naprawy instalacji? Podczas wizji lokalnej okazało się, że znaczna część systemu jest w blokadzie. Nie wiadomo jaki jest rzeczywisty stan.

Odpowiedź:

Instalacja przewodowa jest sprawna. Zamawiający nie przewiduje naprawy instalacji przewodowej.

Wszystkie udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Miler

.....
(Kierownik Zamawiającego /osoba upoważniona)