

Toruń, dnia 17.12.2021 r.

TI.221.55.2021

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
**„Wykonanie wiercenia 5 otworów studziennych zastępczych nr IB, IIA, IIIA, XIA, XIIA i likwidacja 9 nieczynnych studni ujęcia JEDWABNO”**

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „przetargi/regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytanie złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Proszę o sprecyzowanie średnicy kolumny filtrowej czy 364 czy 406 stal nierdzewna gdyż po przedstawieniu oferty cenowych przez dostawców materiałów różnice cenowe mogą wpłynąć w znacznym stopniu na ostateczny kształt oferty na całość zadania.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza do realizacji obie podane w OPZ (załącznik nr 2 do SIWZ) średnice filtra: Ø364 lub 406 mm - wybór zostawiamy Oferentom, zależnie od dostępności na rynku.