

**ZP.271.7.2022**

Włoszakowice, dnia 27 września 2022r.

## **I N F O R M A C J A**

**Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. K. Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą systemu instalacji grzewczej”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o ujednoczenie opisu i standardu wykonania szybu windowego. Raz mowa jest o szybie murowanym, w innych zapisach mowa jest o konstrukcji metalowej z obudową ze szkła bezpiecznego. Na rysunkach elewacji widać przeszklony szyb. Informacja ta jest bardzo ważna, ponieważ powoduje olbrzymią rozbieżność cen.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

*Szyb windy został zaprojektowany jako szkieletowy w konstrukcji stalowej gorącowałcowanej, malowanej proszkowo z wypełnieniem szklanym. Jedyne jego część podziemna zaprojektowana została jako podszybie żelbetowe wraz z pierwszym przystankiem w części piwnicznej.*

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Barbara Dąbkowska