

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na przebudowę budynku GKS w Tarnowie Podgórny

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Ze względu na rozliczenie kosztorysowe, proszę o wyjaśnienie ilości opraw A2 w kosztorysie jest 10 szt. natomiast w projekcie 9 szt.

Odp. Prawidłowa ilość opraw A2 to 9 szt. (wg projektu).

2. W jaki sposób odbywa się sterowanie roletami?

Odp. Sterowanie rolet za pomocą standardowych włączników rolet z podtrzymaniem, lokalizacja nad gniazdami R/17, na wys. 1,2m.