

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Dot. postępowania przetargowego nr 17/2022 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji uzdatniania i zagospodarowania biogazu składowiskowego na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie informuje, że w toku trwającego postępowania przetargowego nr 17/2022 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytanie:

**Pytanie 1**

1/ Załącznik Nr 5 do SWZ – Umowa o roboty budowlane.

§15 Gwarancja jakości, Pkt 15.10. Prosimy o zmianę zapisów tego punktu na „ Wykonawca gwarantuje roczną dyspozycyjność agregatu min 8 000 mth.”

Uzasadnienie:

Nie praktykuje się aby w przypadku naprawy urządzeń było wymagane od Wykonawcy zobowiązania dotyczącego bezpłatnie czy nawet odpłatnie dostarczenia oraz zainstalowania na czas trwania naprawy, urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane tak by zapewnić działanie instalacji (produkcja energii elektrycznej i ciepłej z biogazu).

Natomiast praktykuje się zapisy, które określają min dyspozycyjność takich urządzeń w skali roku.

Zamawiający opisał już w PFU te wymagania w pkt 5.2.10. ppkt 3) Wymagania ogólne „ Zespoły prądowórcze muszą być przystosowane do pracy ciągłej w ilości co najmniej 8000 h w roku”.

Również z punktu widzenia prawnego, nie można podłączyć do sieci elektroenergetycznej agregatu kogeneracyjnego, którego prądnica ma inne parametry (lepsze) niż ta z zespołu naprawianego. Jedyna możliwość istnieje w przypadku zmiany warunków przyłączenia.

**Odповідź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji w Załączniku Nr 5 do SWZ (Wzór Umowy) w zakresie §15 ust. 15.10. nadając mu następujące brzmienie:

§ 15 ust. 15.10.

Jeśli naprawa urządzeń będzie trwała dłużej niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć oraz zainstalować najpóźniej 8 dnia trwania naprawy, na czas trwania naprawy, urządzenie zastępcze o parametrach takich samych jak urządzenie zastępowane tak by zapewnić działanie Instalacji (produkcja energii elektrycznej i ciepłej z biogazu). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego co do urządzenia zastępczego. Celem dostarczenia urządzenia zastępczego pozostaje zagwarantowanie nieprzerwanej pracy Przedmiotu umowy – przetwarzanie biogazu w energię elektryczną. Wówczas okres użytkowania urządzenia zastępczego nie będzie liczony do biegu terminu naprawy gwarancyjnej.

Sobuczyna, 14.11.2022r.

WICEPREZES

mgr Fryderyk Folchole

PREZES

mgr Robert Kalinowski

Częstochowskie  
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
SOBUCZYNA, ul. Konwaliowa 1  
42-263 Wrzosowa  
Konto Nr 80 2030 0045 1110 0000 0204 1000  
Oddział Operacyjny BGŻ w Częstochowie  
IDŚ 150370898, NIP 873-22-44-780, KRS 0000031970