

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.**

### **Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I**

Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

W wyjaśnieniu nr 7 Zamawiający ujmuje konieczność zabezpieczenia kabla na długości 880 m. W załączonym przedmiarze robót – poz. 1,9 kanalizacja sanitarna ujęto obmiar 32m. Z uwagi na konieczność zachowania porównywalności ofert wnosimy o dokonanie odpowiedniej korekty przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

Po sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastąpiła zabudowa innych urządzeń podziemnych w pasie drogowym. Zatem konieczna jest dodatkowa zabudowa rur dwudzielnych dla zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. W związku z powyższym w pozycji 1.9 przedmiaru robót w branży sanitarnej zwiększa się obmiar z 32 m do 880 m.

#### **Pytanie 2**

W wyjaśnieniu nr 12 Zamawiający ujmuje konieczność przesunięcia słupa energetycznego. Zgodnie z pkt IV ppkt 3 zakres robót został szczegółowo opisany w Projekcie wykonawczym i Specyfikacjach. Jednakże załączona dokumentacja przetargowa nie zawiera Projektu przebudowy kolizji elektrycznych. Prosimy o przedstawienie rzeczowego projektu i przedmiaru robót określającego ten zakres robót.

#### **Odpowiedź:**

Jeżeli w trakcie wykonywania prac zajdzie ewentualna konieczność przebudowy lub przeniesienia istniejącego słupa energetycznego, Wykonawca robót w porozumieniu z gestorem sieci dokona powyższych czynności własnym kosztem. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie warunków, sporządzenie dokumentacji przebudowy, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót.

#### **Pytanie 3**

W wyjaśnieniu nr 20 Zamawiający określił, iż koszt przebudowy kolizji z gazociągiem pokryje gestor sieci. Prosimy w takim razie o wyjaśnienie jaki jest zakres odpowiedzialności Wykonawcy. Prosimy o usunięcie pozycji dotyczącej zabezpieczenia gazociągu.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia załącznik nr 15 do SWZ Przedmiar branży drogowej, w którym usuwa pozycję nr 45: Zabezpieczenie gazociągu.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy ująć koszt przebudowy hydrantu ujętego w wyjaśnieniu nr 16.

#### **Odpowiedź**

Przełożenie hydrantu Wykonawca powinien przewidzieć w ofercie w zakresie przestawienia hydrantu naziemnego poza obręb chodnika. Wykonawca robót w porozumieniu z gestorem sieci dokona powyższych czynności własnym kosztem. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie warunków, sporządzenie dokumentacji przebudowy, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót.

**W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.** W związku z powyższym zmianie ulega treść następujących zapisów w SWZ:

#### **DOTYCHCZASOWE ZAPISY SWZ:**

Rozdział XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 20.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_konin](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 21.04.2022 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XIX. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10:15.**

#### **OBOWIĄZUJĄCE ZAPISY SWZ PO ZMIANACH:**

Rozdział XVII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 21.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_konin](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do **dnia 22.04.2022 r. do godziny 10:00.**

Rozdział XIX. Otwarcie ofert

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2022 r. o godz. 10:15.**

**Zmianie ulega również Załącznik nr 15 do SWZ- Przedmiar robót branży drogowej.  
Aktualny Załącznik nr 15 do SWZ w załączeniu.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.**