

Szczecin, dnia 09 sierpnia 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.91.2021

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE II**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Roboty remontowe na terenie kompleksów wojskowych w Choszcznie, Bielkowie i Stargardzie”.

Nr referencyjny postępowania: **11-ZP-RB-07-21/91**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami do 3 części:

**PYTANIE:**

Nadal brak projektu zagospodarowanie - określającego rodzaje nawierzchni, konieczność stosowania osłon kablowych, przebicia.

**ODPOWIEDŹ :**

Projekt zagospodarowania do wglądu w kancelarii tajnej 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie przy ul. Narutowicza 10A, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Kawiński Waldemar oraz spełnieniu wymagań ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742). Rodzaj nawierzchni – nieutwardzona. Wymiana kabla odbywa się metodą odkrywkową.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i powinny być uwzględnione przez Wykonawców.

Kierownik Sekcji technicznego  
Utrzymania Nieruchomości  
wz. Jerzy NOWAK