

UWAGI:

1. ZAPROJEKTOWANO ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE WYSOKOŚCI 30 cm Z BETONU C20/25
2. FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NA PIASKACH DROBNYCH, ŚREDNIO ZAGĘSZCZONYCH, WILGOTNYCH O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA JD=0,55 (I WARSTWA wg. OPINII GEOTECHNICZNEJ); NALEŻY USUNĄĆ WARSTWĘ NASYPÓW NIEKONTROLOWANYCH, ZŁOŻONYCH Z HUMUSU I PIASKU DROBNEGO
3. W POZIOMIE POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU
4. MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW WZGLĘDEM POZIOMU TERENU – 0,85mp.p.t.
5. W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH NIŻ ZAŁOŻONO W PROJEKCIE WEZWAĆ UPRAWNIONEGO GEOTECHNIKA W CELU OKRESLENIA RZECZYWISTYCH PARAMETRÓW GRUNTOWYCH.
6. W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA W POZIOMIE PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTÓW GRUNTÓW NIENOŚNYCH NALEŻY JE USUNĄĆ I ZASTAPIĆ POSPÓŁKĄ O STOPNIU ZAGĘSZCZENIA Js=0,97
7. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ W OKRESIE SUCHYM, A WYKOPY WYKONANE W RZĘDNEJ POSADOWIENIA NATYCHMIAST ZABEZPIECZYĆ PRZED ZAWILGOCENIEM WYKONUJĄC PODŁOŻE Z BETONU B10 gr. 10 cm. DNO WYKOPU CHRONIĆ PRZED WODAMI OPADOWYMI PRZEZ WYKONANIE WYPROFILOWANYCH SPADKÓW DLA UMOŻLIWIENIA ODWODNIENIA
8. RZĘDNĄ POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
9. ŚCIANY FUNDAMENTOWE GR 24cm MUROWANE Z BETONOWYCH BLOCZKÓW FUNDAMETNOWYCH

1,20 – RZĘDNA SPODU ELEMENTÓW KOSTRUKCYJNYCH

Ł 1.1 – Ł 1.2 – ŁAWY ŻELBETOWE

S 3.1 – S 3.4 – SŁUPY ŻELBETOWE

ST 1.1 – ST 1.3 – STOPY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE

– ŚCIANY MUROWANE, ISTNIEJĄCE

– ŚCIANY FUNDAMENTOWE, MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

– ŚCIANY I SŁUPY ŻELBETOWE

– ŚCIANY MUROWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH

– ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Ordo Projekt S.C.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI :

mgr inż. ROMUALD HAŁAS – projektował
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA – sprawdził
nr. upr. ZAP/0008/POOK/08

mgr inż. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI – opracował

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM I STOLARNI

ADRES :

ul. Kańsko 1 , 78–520 Złocieniec
jedn. ewid.: 320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK :

RZUT FUNDAMENTÓW
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNCYH

SKALA :	MIEJSCE I DATA	NR RYS:
1:100	Szczecin, LUTY 2021r.	K–1