Legenda

- proj. linia kablowa nN 0,4kV
- proj. rura ochronna Ø75
- proj. słup oświetleniowy BETA 6/1/1,5 proj. fundament F-100, proj. oprawa LED CORONA STREET 52W
- proj. słup oświetleniowy BETA 7/1/1,5 proj. fundament F-100, proj. oprawa LED CORONA STREET 52W
- proj. szafka oświetleniowa SO
- działka objęta inwestycją
- 1(5)m trasa kabla (długość kabla) w metrach

UWAGA

Przed rozpoczęciem prac należy szczegółowo zapoznać się z projektem, uzgodnieniami, zgodami oraz opinią ZUDP zawartymi w projekcie.
W przypadku zbliżeń do urządzeń podziemnych oraz do istn. drzew wykopy prowadzić ręcznie, kabel elektroenergetyczny układać w rurze ochronnej.
Po zakończeniu prac przywrócić początkowy stan nawierzchni.

Inwestor:	**Gmina Gniezno** **ul. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno**	Data: 11.2020
Obiekt:	Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia drogowego w m. Piekary dz. 129/52, 129/55, 130	Skala: 1:500
Temat rysunku:	Plan zagospodarowania terenu	Rysunek nr: **E1**
Projektował:	mgr inż. A. Kabaciński upr. 154/89/PW	PROJEKTANT mgr inż. Andrzej Kabaciński upr. bud. nr 27/82, Pw 154/89 Pw

II/2
proj. słup oświetleniowy
R≤10Ω

obwód II
proj. YAKY 4x25mm2
dł. 102(114)m

II/1
proj. słup oświetleniowy
R≤10Ω

rura ochronna
DVK ϕ75
-dł. 5m-

rura ochronna
DVK ϕ75
-dł. 2x1m-

I/2
proj. słup oświetleniowy
R≤10Ω

obwód I
proj. YAKY 4x25mm2
dł. 98(110)m

proj. kabel układać wzdłuż istn. linii kablowej po jej odkopaniu, zachować normatywną odległość

I/1
proj. słup oświetleniowy
R≤10Ω

przecisk w rurze
SRS ϕ75
-dł. 18m-

przecisk w rurze
SRS ϕ75
-dł. 8m-

rura ochronna
DVK ϕ75
-dł. 2x1m-

proj. szafka oświetleniowa SO
R≤5Ω

proj. YAKY 4x25mm2
dł. 1(5)m

istn. SKP4-2P nr X/6/1
zasilanie ze stacji transf.
SN/nn nr 06-1099 "Piekary D"

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Nr ewidencji zgłoszenia		GK.U.6640.3816.2020
Nazwa miejscowości		PIEKARY
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	300303_2
	Nazwa	GNIEZNO – obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0021
	Nazwa	PIEKARY
Arkusz mapy	Numer	2
Działka	Numer	129/52, 129/55
Skala mapy:		1: 500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych	2000/18
	Wysokościowych	Kronsztad
Sekcja mapy		6.180.17.02.3.3, .07.1.1
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		----------
Informacja o służebnościach gruntowych, mających wpływa na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach		Nie badano
Stan na dzień		23.10.2020

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Id zgłoszenia prac	GK.U.6640.3816.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE Kapella Maciej 62-200 Gniezno, ul. Chudoby 16/1 Tel. 785 407 815, biuro@kapella-geo.pl NIP 784-241-96-43, REGON 301319013
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr 1 Z dnia 02.11.2020
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.3003.2020.3647
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	TOMASZ KAMYSZEK geodeta ul. Mickiewicza 31 62-240 Trzemeszno Nr upr. 13019