

Gmina Złotniki Kujawskie

Złotniki Kujawskie, 02.06.2023r.

271.8.17.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (1)

Dot. **„Dostawa i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”**

W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego o wartości do 130 000 zł na **„Dostawę i montaż lamp hybrydowych ulicznych wyposażonych w panel fotowoltaiczny i generator wiatrowy z lokalizacją na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”** do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Na jakiej wysokości ma być źródło światła?

Wyjaśnienia:

Ad 1. Źródło światła zamontowane powinno być na minimalnej wysokości 6 m.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią zapytania ofertowego.

Zastępca Wójta Gminy

Złotniki Kujawskie

Agnieszka Giersz