

RZUT POZIOM 0

KONDYGNACJA 0

0	01	klatka schodowa	8,56m ²
0	02	śluza	12,30m ²
0	03	pom. magazynowe	304,35m ²
0	04	śluza	9,00m ²
0	05	myjka	35,63m ²
0	06	pom. magazynowe	59,50m ²
0	07	W.C.	3,06m ²
0	08	umywalnia	1,44m ²
0	09	klatka schodowa	8,56m ²
0	10	pom. warsztatowe	32,54m ²
0	11	pom. pomiarowe spalń	12,88m ²
0	12	hala mag. odpadów RDF	236,45m ²
0	13	magazynek	7,89m ²
0	14	magazynek	7,88m ²
0	15	hala magazynowa	304,07m ²
0	16	hala spalarni	827,55m ²
0	17	pom. magazynowe	99,18m ²
0	18	pom. urząd. pianow. stałego	35,15m ²
SUMA			1996,99m ²

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZGODNIE
Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997

Wykaz elementów instalacji elektrycznej

	Koryta kablowe stalowe, montowane na uchwytych systemowych
	Indywidualne i grupowe kanały do prowadzenia drutów, uchwyty
	montowane co 1,5m
	Dzielniki kablowe stalowe, montowane na uchwytych systemowych
	Indywidualne i grupowe kanały do prowadzenia drutów, uchwyty
	montowane co 1,5m
	Przewody kablowe pomiędzy różnymi etapami podziemia
	Indywidualne i grupowe kanały do prowadzenia drutów, uchwyty
	montowane co 1,5m

INWESTOR
PUK TPO Sp. z o.o.
W LIPNIE
87 - 600 Lipno, ul. Wyszyńskiego 47

JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA
Bogumił Czarwiński USŁUGI W BUDOWNICTWIE
"PERSPEKTYWA"
Pokoje 17A
87-300 BRZONICA
tel. 512 494 511
e-mail: bogumil.czarwinski@gmail.com

PRZEDSIĘWZIECIE
BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZESZTALCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
WZBOGACONYCH PALIWEM ALTERNATYWNYM (TPOŚ) O MOCY 5MW Z ODZYSKIEM
ENERGII W POSTACI CIEPŁA DLA PUK TPO SP. Z O.O. W LIPNIE
UL. WOJUSKA POLSKIEGO, 87-600 LIPNO, DZ. NR. 3039, OBRĘB LIPNO

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYKA

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PARTERU - TRASY KABLOWE

PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Bytner Nr upr. KLP/0083/PBE/21 specjalność - elektryczna w zakresie pełnym	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA 1:100 NR ZLECENIA
ASYSTENT PROJEKTANTA	Szymon Wiśniewski			DATA 18.07.2025
SPRAWDZAJĄCY	inż. Bartłomiej Piasecki Nr upr. KLP/0158/PDCE/10 specjalność - elektryczna w zakresie pełnym			NR RYS. ET-1