

RZUT POZIOM +3,85

KONDYGNACJA 1

1	01	klatka schodowa	17,14m <sup>2</sup>
1	02	kuchnia	74,81m <sup>2</sup>
1	03	W.C./męskie	3,20m <sup>2</sup>
1	04	przedpokój W.C./męskie	2,40m <sup>2</sup>
1	05	pom. porządkowe	5,35m <sup>2</sup>
1	06	pom. sieniowe	81,87m <sup>2</sup>
1	07	pom. szaf rozdzielczych	33,56m <sup>2</sup>
1	08	pom. agreg. chłodniczych	35,26m <sup>2</sup>
1	09	szatnia brudna	18,23m <sup>2</sup>
1	10	kuchnia	5,29m <sup>2</sup>
1	11	W.C.	6,81m <sup>2</sup>
1	12	umywalnia	6,64m <sup>2</sup>
1	13	szatnia czysta	18,23m <sup>2</sup>
1	14	pom. socjalne	45,18m <sup>2</sup>
1	15	pom. obsługi klienta	15,61m <sup>2</sup>
1	16	pom. kierownika spalnii	35,76m <sup>2</sup>
1	17	pom. warsztatowe	35,26m <sup>2</sup>
1	18	korridor	5,84m <sup>2</sup>
1	19	pom. wezła	46,19m <sup>2</sup>
1	20	magazynowe	217,80m <sup>2</sup>
1	21	magazynowe	35,76m <sup>2</sup>
1	22	magazynowe	35,26m <sup>2</sup>
1	23	przedpokój W.C./damskie	2,80m <sup>2</sup>
1	24	W.C./damskie	3,20m <sup>2</sup>
SUMA			787,65m <sup>2</sup>

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836:1997



Wykaz elementów instalacji elektrycznej

	Koryta kablowe stalowe, montowane na uchwytych systemowych, izolowanych i zabezpieczonych przed korozją, szerokość montowana co 1,5m.
	Drabiny kablowe stalowe, montowane na uchwytych systemowych, izolowanych, szerokość montowana co 1,5m.
	Przewody kablowe pomieszczone w rury ochronne, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, izolowane, montowane co 1,5m.

INWESTOR		PUK TPO Sp. z o.o. W LIPNIE 87 - 600 Lipno, ul. Wyszyńskiego 47	
JEDNOSTKA AUTORSKA	Bogumił Czarnecki	USLUGI W BUDOWNICTWIE	PODPOISZCZA 87-300 BRONOWA
OPRACOWANIE	"PERSPEKTYWA"		tel. 512 494 511 e-mail: bogumil.czarnecki@gmail.com
PRZEDSIĘWZIECIE BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH WZBOGACONYCH PALIWEM ALTERNATYWNYM (TPOŚ) O MOCY 5MW Z ODZYSKIEM ENERGII W POSTACI CIEPŁA DLA PUK TPO SP. Z O. O. W LIPNIE UL. WOJSKA POLSKIEGO, 87-600 LIPNO, DZ. NR. 3039, OBRĘB LIPNO			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYKA
TYTUŁ RYSUNKU RZUT POZIOM +3,85 - TRASY KABLOWE			
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Bytner Nr upr. KULP0083/PBE/21 specjalność - elektryczna w zakresie pełnym	NR UPRAWNIEN	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA	Szymon Wiśniewski		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Bartłomiej Piasecki Nr upr. KULP0158/POD/10 specjalność - elektryczna w zakresie pełnym		
SKALA		1:100 NR ZLECENIA	
DATA		18.07.2025	
NR RYS.		ET-2	