



RZUT DACHU

Wykaz elementów instalacji elektrycznej	
Rysunek	Nazwa
	Zaciski łączące druty uziemienia - połączenie środkowe lub spawane
	Złącza kontrolne na elewacji budynku
	Przewód odprowadzający natężenie, drut 0,8mm układany w rurce PCV pod system
	Przewód odprowadzący, drut 0,8mm układany jako zwody poziome i pionowe
	Zwojdy piorunowe: drut ogólnowy wyproszadzić 1m powyżej najwyższych elementów ponad pokład dachu
	Podpora balastowa koryta kablowego



Przekrój A



Wykaz elementów instalacji elektrycznej

[illegible]

<input type="checkbox"/>	Consider customer risk
--------------------------	------------------------

[illegible]

0	1	DACH 1	917,01m2
0	2	DACH 2	843,56m2
0	3	DACH 3	354,05m2
POWIERZCHNIA DACHU			2114,62m2
POWIERZCHNIA KLAP			72,00m2

INWESTOR

PUK TPO Sp. z o.o.
W LIPNIE
87 - 600 Lipno, ul. Wyszyńskiego 47

JEDNOSTKA Bogumił Czerwiński USŁUGI W BUDOWNICTWIE
AUTORSKA "PERSPEKTYWA"
OPRACOWANIA e-mail: bogumil.czerwin@wp.pl

PRZEDSIĘWZIĘCIE
BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
WZBOGACONYCH PALIWEM ALTERNATYWNYM (ITPOŚ) O MOCY 5MW Z ODZYSKIEM
ENERGII W POSTACI CIĘPŁA DLA PUK TPO SP. Z O. O. W LIPNIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO, 87-600 LIPNO, DZ. NR. 3039, OBRĘB LIPNO

STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYK
---------	--------------------	--------	----------

TYTUŁ RYSUNKU **RZUT DACHU - INST. ELEKTRYCZ.**

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Bytner Nr upr: KUP.01003/PBE/21 specjalność - elektryczna w zakresie pełnym		
ASYSTENT PROJEKTANTA	Szymon Wiśniewski		
SPRAWDZAJĄCY	inż. Bartłomiej Piasecki Nr upr: KUP.01058/POE/10 specjalność - elektryczna w zakresie pełnym		