

Wrocław .....11.2022 r.

PUZ-2380-134-079-134/2022/MR

**Uczestnicy postępowania**

**WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie *art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)* Zamawiający wyjaśnia treści SWZ w postępowaniu, którego przedmiotem jest Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, numer sprawy PUZ-2380-134-079-134/2022/MR

Prośba o wyjaśnienie:

W nawiązaniu do odpowiedzi dotyczących wskazania miejsca przyłączenia prądu na potrzeby budowy udzielonych przez Zamawiającego w pliku „wyjaśnienie treści SWZ 2 – 22.11.2022.pdf” z dnia 22.11.2022, prosimy o jednoznaczne określenie w jaki sposób będzie zasilony plac budowy i jakiej mocy będzie przyłączy. Niestety udzielona odpowiedź „Inwestor nie dysponuje żadną mocą przyłączeniową. Moc zapotrzebowana na plac budowy jest uzależniona od potrzeb Wykonawcy. Zasilanie placu budowy pozostaje w zakresie Wykonawcy” nie wyczerpuje zadanego pytania, a wręcz dostarcza dodatkowych niedomówień i generuje duże ryzyko związane z kwestią rozpoczęcia budowy tym samym terminowego wykonania umowy oraz nazbyt kosztownego jej wykonania przez Wykonawcę. W związku z przedawnieniem się warunków przyłączenia energetycznego wydanymi przez Tauron, który ma wybudować linię kablową nN typu NA2XY-J 4x240mm<sup>2</sup>, zakończoną zestawem złączowym typu ZK(2a/2a)-X wraz z zestawem złączowo-pomiarowym ZK2a-1PP-X w granicy dz. 85/2, prosimy o wskazanie alternatywnego miejsca przyłączenia źródła energii na czas budowy. W przypadku kiedy nie ma możliwości zasilenia placu budowy z innego źródła, prosimy o wskazanie terminu odnowienia warunków przez Tauron oraz terminu wykonania w/w złącza na potrzeby przekazania placu budowy. Wskazanie strony Wykonawcy jako podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby placu budowy uważamy za niedopuszczalne i zagrażające terminowemu rozpoczęciu robót budowlanych i konsekwencji z tym związanych. W świetle powyższego prosimy o bieżące uwzględnienie powyższych uwag w odpowiedzi na powyższe.

**ODPOWIEDŹ:**

W uzupełnieniu do złożonej wcześniej odpowiedzi i zadanego w związku z tym zapytania uzupełniającego, Zamawiający uprzejmie informuje o podtrzymaniu wcześniej udzielonej odpowiedzi cyt. „Inwestor nie dysponuje żadną mocą przyłączeniową. Moc zapotrzebowana na plac budowy jest uzależniona od potrzeb Wykonawcy. Zasilanie placu budowy pozostaje w zakresie Wykonawcy” Pragniemy wyjaśnić iż przywołane Techniczne Warunki Przyłączenia nr WP/028272/2020/O02R04 z dn. 2020-04-15 dotyczą zasilania docelowego dla planowanego do wybudowania obiektu Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach dz. nr 85/2 i 86/2 zgodnie z zapisem w t.w.p pkt IA ppkt. 3c. a nie zasilania placu budowy.

Jednocześnie uprzejmie informuje iż po stronie Wykonawcy jest wystąpienie i uzyskanie t.w.p na czas budowy i zawarcie umowy rozliczeniowej bezpośrednio z operatorem tj. Tauronem. Moc zapotrzebowaną należy wyliczyć odpowiednio do ilości urządzeń elektrycznych będących na placu budowy bądź planowanych do zasilenia na placu budowy.

Rozwiązaniem alternatywnym jest zasilanie placu budowy z własnego generatora prądu.

Pierwszy  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  
we Wrocławiu

insp. Robert Frąckowiak