



Znak sprawy: ZP.271.52.2022.JK

Myślibórz, dnia 7 października 2022 roku

**Uczestnicy postępowania  
znak ZP.271.52.2022.JK**

**Wyjaśnienia nr 2 oraz modyfikacja nr 1  
treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: *„Budowa budynku remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 52 Gmina Myślibórz obręb Ławy”*

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

Zamontowany zostanie elektryczny kocioł, dobrany przez inwestora. czy wykonawca ma skalkulować kocioł w przedmiarze nie ma takiej pozycji.

**Odpowiedź 1:**

Kocioł kupuje i instaluje Wykonawca. Kocioł o mocy 25kW wyposażony w pompę obiegową, naczynie przeponowe oraz zawory ciśnieniowe. Sterowanie ogrzewaniem za pomocą panelu zamontowanego w pom. socjalnym. Zaktualizowano przedmiar o pozycję obmiarową.

**Pytanie 2:**

Należy stosować pełne umocnienie wykopów. Istnieje ryzyko pojawienia się wody gruntowej. W razie pojawienia się w wykopie wody gruntowej przed wykonaniem podsypki i robotami montażowymi należy wykop odwodnić. czy wykonawca ma skalkulować odwodnienie wykopu w przedmiarze nie ma takiej pozycji.



### **Odpowiedź 2:**

Wg przeprowadzonych badań gruntowych nie ma ryzyka pojawienia się wody gruntowej w wykopie. Istnieje ryzyko zalania wykopu wodą opadową, którą należy usunąć przed wykonaniem podsypki. Zasadność ujęcia pracy igłofiltrów uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz tempa pracy Wykonawcy.

### **Pytanie 3:**

Zasilenie w ciepło budynku mieszkalnego nastąpi z kotła elektrycznego 25kW plus zasobnik czy tu nie ma pomyłki kopiuj wklej przecież to nie bud. mieszkalny c.w.u.200 L firmy /wyboru dokona inwestor

### **Odpowiedź 3:**

Zapis o budynku mieszkalnym jest omyłką pisarską - powinno być napisane budynek remizy strażackiej. Moc kotła oraz wielkość zasobnika c.w.u. są dobrane właściwie i takie należy kalkulować.

### **Pytanie 4:**

Po podłączeniu urządzeń gazowych, należy uzyskać opinię potwierdzającą prawidłowe podłączenie w/w urządzenia ??? nie rozumiem o co chodzi

### **Odpowiedź 4:**

Budynek na obecnym etapie nie będzie wyposażony w instalację gazową. Opis dot. instalacji gazowej stanowi omyłkę pisarską.

### **Pytanie 5:**

W związku z zamieszczeniem dodatkowej dokumentacji, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Dostawcy stolarki nie zdążą wycenić asortymentu z zestawienia w tak krótkim czasie.

### **Odpowiedź 5:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 11.10.2022r. na 14.10.2022r. (otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2022r. o godz. 10:15) Termin związania ofertą do dnia 12.11.2022r. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie:

#### **Zmiana 1**

Pkt 1 i 2 Rozdziału XV SWZ „Sposób oraz termin składania ofert”

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz> **do dnia 14 października 2022 r. do godziny 10:00.** O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego otrzymania przez zamawiającego oferty na Platformie Zakupowej, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzania.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14 października 2022r. o godzinie 10:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mysliborz>.



## **Zmiana 2**

Pkt 1 Rozdziału XI SWZ „Termin związania ofertą”, który otrzymuje brzmienie  
**„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 12 listopada 2022r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00362730/01 z dnia 23.09.2022r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało dołączone do dokumentacji niniejszego postępowania.**