



## LEGENDA

- projektowana instalacja nawiewna
- projektowana instalacja wywiewna
- projektowana instalacja wyliztowa
- projektowana instalacja czerpna
- granica sufitu podwieszanego

Uwaga! Przewody wentylacji zaizolować wełną mineralną  
mineralną gr. 30mm, przewód czepny wełną gr. 50mm

[illegible]