

**Centrum Zamówień Publicznych**  
**Dział Zamówień Publicznych****DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**  
**O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO****WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ****Zestaw nr 2**

**Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.41.2024.RS na dostawę energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Gdańskiego.**

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ do przedmiotowego postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada: a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?	Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 29 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.). Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.) w jednym z PPE (PPE 590243831008315655 - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki - zbiorczo).
2.	Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?	Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 29 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.).

3.	Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.	Nie, Zamawiający nie wyłączy tego PPE z postępowania.
4.	Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?	Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej.
5.	Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?	Nie, Zamawiający nie posiada umów kompleksowych.
6.	Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?	Zamawiający związany jest obecnie dwiema umowami sprzedaży energii elektrycznej, które obowiązują do 30.06.2024 r.
7.	Przypominamy, iż procedura zmiany sprzedawcy trwa niezmiennie +21 dni w związku z czym rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej może opóźnić się względem planowanej daty rozpoczęcia sprzedaży.	Zamawiający nie odnajduje w treści pytania w jakim zakresie Wykonawca oczekuje wyjaśnienia treści SWZ.
8.	W paragrafie 4 pkt. 10 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dołączenia do faktury specyfikacji zawierającej między innymi Stan początkowy i końcowy licznika. Uprzejmie informujemy, iż w dane pomiarowo rozliczeniowe przekazywane przez OSD sprzedawcy energii elektrycznej nie zawierają tych danych. Dodatkowo wykonawca z poziomu sprzedawcy nie będącego jednocześnie operatorem systemu dystrybucji nie ma fizycznej możliwości pozyskania takich danych. Informacja jaką otrzymuje sprzedawca od OSD w danych pomiarowych to ilość zużytej energii na poszczególnych PPE I taką informację Wykonawca umieści w załączniku do faktur. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu o umieszczeniu w dokumencie rozliczeniowym stanu początkowego i końcowego licznika.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę czy usunięcie wskazanego zapisu projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.
9.	W SWZ rozdział XIX pkt 7 i 8 - Zamawiający w treści SWZ nie wskazał wartości i obowiązku wniesienia zabezpieczenia NWK, nie będzie mógł zatem żądać tego przy zawieraniu umowy. Prosimy o wykreślenie tego wymagania.	Zamawiający dokonuje korekty oczywistej omyłki i poprawia zapis rozdziału XIX we wskazywanym przez Wykonawcę zakresie, zgodnie z dokumentem „SWZ_41 po zmianie z dnia 07.05.2024 r.”.
10.	Wykonawca wnioskuje o zmianę formularza przedmiotowo-cenowego umożliwiającą podanie odrębnej ceny za kWh na rok 2024 i odrębnej na rok 2025.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formularza przedmiotowo-cenowego - załącznika 1A do SWZ.

11.	<p>Umowa § 2, ust.1 – czy zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wykonanie umowy i z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o konieczności wysłania do Operatora komunikatu o rozwiązaniu umowy? Wykonawca informuje Operatora najpóźniej na 21 dni przed planowanym zakończeniem umowy. Jeżeli Zamawiający nie będzie samodzielnie kontrolował kwoty realizacji – Wykonawca wnosi o usunięcie tego zapisu.</p>	<p>Zamawiający będzie samodzielnie kontrolował wartość umowy.</p>
12.	<p>Umowa § 4, ustęp 3. Wykonawca wystawia faktury na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od Operatora, nie ma wpływu na termin ich otrzymania, tym samym nie może ponosić kary finansowej za niewystawioną fakturę jeśli Operator nie przekazał odczytu w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wnosimy o modyfikację zapisu na 15 dni od daty otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od Operatora.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego zapisu projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.</p>
13.	<p>Umowa § 4, ustęp 12 – czy zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur elektronicznych na dedykowany adres e-mail ?</p>	<p>Zamawiający dopuścił przesyłanie faktur elektronicznych na adres e-mail: <a href="mailto:fakturey@ug.edu.pl">fakturey@ug.edu.pl</a> (zgodnie z zapisem § 4 ust 4 projektu umowy) albo ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zgodnie z zapisem § 4 ust 12 projektu umowy).</p>
14.	<p>Umowa § 7 Kary umowne, ustęp 1, pkt 2 – wnosimy o wykreślenie zapisu – Wykonawca nie ma wpływu na termin otrzymania od Operatora danych niezbędnych do wystawienia faktury i nie jest w stanie zagwarantować terminu z § 4 ust. 3</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
15.	<p>Pytanie 1 – Rozdział IV SWZ (Termin wykonania zamówienia), § 2 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do prawidłowej treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 1.07.2024 r., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”. Dodatkowo zwracamy uwagę, że termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert opartych o rzetelną</p>	<p>Termin realizacji umowy (w tym jego rozpoczęcie i zakończenie) jest precyzyjnie określony w § 2 ust. 1 projektu umowy - załącznika nr 5 do SWZ.</p>

	<p>kalkulację cenową. Inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia (1.07.2024 r.) i zakończenia realizacji zamówienia (30.06.2025 r.).</p>	
16.	<p>Pytanie 2 – Rozdział IV SWZ (Termin wykonania zamówienia), § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, 2 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużyty energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczone, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy”.</p> <p>2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków? W przypadku samodzielnej kontroli przez Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „Zamawiający samodzielnie będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków”</p>	<p>Zamawiający przewidział sytuację, w której realne zużycie energii elektrycznej przekroczy szacowaną ilość energii elektrycznej wskazaną przez Zamawiającego i opisał ją w § 9 ust. 1 pkt 10 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.</p> <p>Zamawiający potwierdza. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2) projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ, w imieniu Zamawiającego działać będą osoby wskazane do realizacji umowy. W przypadku przekroczenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy zastosowanie mają zapisy § 9 ust. 1 pkt 10 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.</p>
17.	<p>Pytanie 3 – tabela 4 (Przyłącza w grupie taryfowej G1xx) w Załączniku nr 6 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez Zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego? Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się na jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne. Zatem jeśli w postępowaniu prowadzonym</p>	<p>Zamawiający informuje, że energia elektryczna w punktach poboru energii w grupie taryfowej G nie będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego.</p>

	<p>przez Zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, albowiem Wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.</p>	
<p>18.</p>	<p>Pytanie 4 Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: a) danych dla każdego punktu poboru: - nazwa i adres firmy; - opis punktu poboru; - adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); - grupa taryfowa ; - planowane roczne zużycie energii; - numer licznika; - Operator Systemu Dystrybucyjnego; - nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; - numer aktualnie obowiązującej umowy; - data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; - numer ewidencyjny PPE; - czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; - wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego; b) dokumentów: - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne; - dokument nadania numeru NIP; - dokument nadania numeru REGON; - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa jednostka; - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.</p>	<p>Zamawiający przekaże niezbędne dane (wszystkie, które wskazał Wykonawca) <u>nie później niż</u> w dniu podpisania umowy.</p>

19.	<p>Pytanie 5</p> <p>Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:</p> <p>a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?</p> <p>b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?</p> <p>c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?</p> <p>d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?</p> <p>e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej?</p> <p>f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?</p> <p>g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?</p> <p>h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?</p>	<p>a) Zamawiający posiada rozdzielone umowy.</p> <p>b) Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzona po raz pierwszy.</p> <p>c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.</p> <p>d) Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Orange Energia Sp. z o.o.</p> <p>e) Umowy sprzedaży obowiązują do dnia 30.06.2024 r.</p> <p>f) Zamawiający upoważni Wykonawcę do tej czynności.</p> <p>g) Zamawiający samodzielnie zawrze stosowne umowy.</p> <p>h) Zamawiający nie posiada takich umów.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że obowiązki Stron w zakresie zmiany sprzedawcy zostały określone w § 5 ust. 4 pkt 4-9 (obowiązki Wykonawcy) oraz § 5 ust. 5 pkt 3-4 (obowiązki Zamawiającego) projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.</p>
20.	<p>Pytanie 6</p> <p>Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?</p>	<p>Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa według wzoru Wykonawcy, pod warunkiem że nie będzie ono zawierało klauzul niekorzystnych dla Zamawiającego.</p>
21.	<p>Pytanie 7 – § 4 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych</p>	<p>Okres rozliczeniowy dla każdego PPE wynosi 1 miesiąc zgodnie z zapisem § 4 ust.1 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ.</p>

	<p>dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych przez OSD.</p> <p>W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklad przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.</p>	
22.	<p>Pytanie 8 – § 4 ust. 3, 8 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści:</p> <p>„Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD”.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
23.	<p>Pytanie 9 – § 4 ust. 4, 9, 12 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.</p>	Zamawiający dopuścił przesyłanie faktur elektronicznych na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl (zgodnie z zapisem § 4 ust 4 projektu umowy) albo ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (zgodnie z zapisem § 4 ust 12 projektu umowy).

24.	<p>Pytanie 10 – § 4 ust. 5 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?</p>	<p>Zamawiający w § 4 ust. 7 projektu umowy wskazał, że „rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie odczytów rozliczeniowych układów pomiarowo-rozliczeniowych dokonywanych przez OSD. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza rozliczenie dokonane w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej jeżeli Wykonawca nie otrzymał w terminie danych z urzędzeń pomiarowych od OSD”. Tym samym Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetyczne i aktów wykonawczych.</p>
25.	<p>Pytanie 11 – § 4 ust. 8 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT, obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?</p>	<p>Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.</p>
26.	<p>Pytanie 12 – § 4 ust. 9 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
27.	<p>Pytanie 13 – § 4 ust. 9 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy)</p> <p>W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający dopuści, aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIP Klienta</li> <li>- Nazwa Klienta</li> <li>- Nr płatnika</li> <li>- Adres klienta</li> <li>- Nazwa i adres korespondencyjny</li> <li>- Typ faktury</li> <li>- Nr faktury</li> </ul>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>



	<p>– data wystawienia faktury - Taryfa - Nr PPE - Adres PPE - Okres odczytu - Zużycie w poszczególnych strefach - Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail do 3 dni od daty wystawienia faktury VAT.</p>	
28.	<p>Pytanie 14 – § 4 ust. 15 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) W przypadku wystawienia faktury, która budzi wątpliwość Zamawiającego przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięcie ww. zapisu.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.
29.	<p>Pytanie 15 – § 4 ust. 10, 11 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o numerze licznika energii elektrycznej, numeru umowy, a także rozliczenia energii czynnej na podstawie wskazań bieżących i wskazań poprzednich licznika oraz mnożnej odczytu. Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania. Ponadto wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).</p>	<p>Zamawiający nie wymaga umieszczenia wskazanych przez Wykonawcę informacji w treści faktury VAT, zapis § 4 ust. 10 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ dotyczy <u>specyfikacji</u> dołączanej do faktur bądź faktur korygujących.</p> <p>Zamawiający dokonuje korekty zapisu § 4 ust. 11 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ w następujący sposób: <i>Faktura poza wymogami księgowymi <b>powinna</b> zawierać dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy oraz imię i nazwisko, i wskazanie jednostki organizacyjnej uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego.</i></p>
30.	<p>Pytanie 16 – § 4 ust. 18, 19 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

	<p>gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.</p>	
31.	<p>Pytanie 17 – § 5 ust. 4 ppkt 2), § 5 ust. 6 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.
32.	<p>Pytanie 18 – § 7 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.
33.	<p>Pytanie 19 – § 7 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu</p>	<p>Zamawiający we wskazanym zapisie projektu umowy nie wskazuje, że w przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych wystawi fakturę VAT. Zamawiający potwierdza, że w przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, a w przypadku ich potrącenia z bieżących należności Wykonawca otrzyma oświadczenie Zamawiającego (kompensatę).</p>

	<p>bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.</p>	
34.	<p>Pytanie 20 – § 8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, tj.: „Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną co najmniej 30 dni po upływie terminu płatności określonego w § 4 ust. 14”. Bez zawnioskowanej zmiany zapis jawi się jako nieproporcjonalny w świetle zasad udzielania zamówień bowiem obejmuje ochroną Zamawiającego nie będącego odbiorcą w gospodarstwie domowym, bez powodu, tak jak ochrona przewidywana prawem wyłącznie dla odbiorcy w takim gospodarstwie domowym.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.</p>
35.	<p>Pytanie 21 – § 9 ust. 1 pkt 3), 4) Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu (moc umowną), jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczałyby zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej (mocy umownej) możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy”.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zmianę grup taryfowych jedynie w obrębie grup wymienionych w formularzu przedmiotowo-cenowym – załączniku nr 1A do SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy zapis.</p>
36.	<p>Pytanie 22 – § 9 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę cen, wynikającą ze zmiany ww. przepisów, od dnia ich wejścia w życie. Prosimy o dodanie do przedmiotowego zapisu zdania o treści: „Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi</p>	<p>Zamawiający przewidział przesłankę zmiany postanowień zawartej umowy pozwalającą na dostosowanie postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego w przypadku zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w § 9 ust. 1 pkt 1 projektu umowy – załączniku nr 5 do SWZ.</p>

	<p>przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy”.</p>	
37.	<p>Pytanie 23 – § 9 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ (Projekt umowy) Informujemy, że klauzula waloryzacyjna o której mowa w art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) nie będzie miała zastosowania do przedmiotu niniejszego zamówienia. Ceny energii elektrycznej, zakupionej na Towarowej Giełdzie Energii, zaproponowane w złożonej ofercie, pozostają niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Dlatego też, wszelkie późniejsze zmiany cen energii elektrycznej będącej przedmiotem umowy pozostawałyby bez związku z wynagrodzeniem Wykonawcy i w ten sposób nie zachodzi ustawowa przesłanka do zawarcia w umowie postanowień dotyczących zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy bowiem zmiana cen materiałów lub kosztów nie jest związana z realizacją zamówienia i nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanych zapisów.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują wyłączeń obowiązku stosowania przepisów art. 439 Pzp.</p>
38.	<p>Pytanie 24 – Rozdział XV SWZ (Sposób obliczenia ceny), Załącznik nr 1A do SWZ (Formularz przedmiotowo-cenowy) Informujemy, że w przypadku jednostki rozliczeniowej, jaką jest kWh, wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną stosują podawanie cen jednostkowych z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z obowiązującymi Taryfami za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej w zł/kWh z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, natomiast ceny ogólnej za całość zamówienia brutto oraz wartości netto i kwoty VAT z tytułu sprzedaży energii podanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza podanie <u>cen jednostkowych (ujętych w kolumnach 8 -13 formularza przedmiotowo-cenowego) z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku, z zastrzeżeniem, że pozostałe ceny (w tym <b>cena oferty Wykonawcy</b>) podane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.</u></p>
39.	<p>Pytanie 25 Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną lub w formie elektronicznej (za pomocą podpisu elektronicznego)?</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy we wskazanej w pytaniu sposobie i formie.</p>
40.	<p>Pytanie 26 – Załącznik nr 1A do SWZ (Formularz przedmiotowo-cenowy) Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych Bxx jest Megawatogodzina [MWh], natomiast dla obiektów w grupach taryfowych Cxx jest kilowatogodzina [kWh].</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

	<p>Ze względu na określenie przez Zamawiającego w Formularzu przedmiotowo-cenowym jednostki rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?</p>	
41.	<p>W nawiązaniu do SWZ rozdział V Informacja o warunkach udziału w postępowaniu punkt 4 Zdolności technicznej lub zawodowej, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy umowa na dostarczenie energii elektrycznej w ramach jednej umowy może dotyczyć grupy kapitałowej?</p>	<p>Zamawiający wskazuje, że sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w SWZ w rozdziale V pkt 1 ppkt 4 oraz w pkt 3.</p> <p>Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem pkt 2 rozdziału V SWZ: „ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII pkt 4 SWZ”.</p> <p>Tym samym, na tym etapie postępowania Zamawiający nie jest uprawniony do oceny spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu.</p>
42.	<p>W nawiązaniu do dokumentu Projekt Umowy paragraf 4 punkt 1 „Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w okresach jednomiesięcznych. Jeżeli okres rozliczeniowy z OSD dla danego punktu poboru energii elektrycznej (zwane dalej PPE) jest różny od jednomiesięcznego, Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania (zaktualizowania) umowy Zamawiającego z OSD w tym zakresie”, prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy w wyniku wcześniejszych postępowań przetargowych okres rozliczeniowy nie został już zmieniony na jednomiesięczny?</li> <li>2. Jeśli okres rozliczeniowy został już zmieniony na jednomiesięczny jaki dokładnie jest to okres? Od pierwszego dnia danego miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca?</li> <li>3. Jeśli okres rozliczeniowy nie został zmieniony na jednomiesięczny, jak wyglądają okresy rozliczeniowe dla poszczególnych PPE?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zamawiający samodzielnie doprowadzał okresy rozliczeniowe w OSD do jednomiesięcznych. Zapis dotyczący obowiązku Wykonawcy do dostosowania (zaktualizowania) umowy(ów) z OSD Zamawiający zawarł na wypadek gdyby OSD dokonało, dla któregoś PPE, zmiany tego okresu w trakcie trwania umowy z Wykonawcą.</li> <li>2 i 3. Okresy rozliczeniowe są jednomiesięczne, lecz w zależności od grupy taryfowej, nie wszystkie zaczynają się od pierwszego dnia miesiąca.</li> </ol>
43.	<p>Wnioskujemy o wykreślenie z zapisów umowy wymogu określonego w Paragrafie 4 pkt 3. Informujemy, iż Wykonawca nie ma wpływu na datę przekazania mu danych rozliczeniowych przez OSD, dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować wystawienie faktur do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 7 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ: „Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza rozliczenie dokonane w oparciu o prognozowane zużycie energii elektrycznej jeżeli Wykonawca nie otrzymał w terminie danych z urządzeń pomiarowych od OSD”.</p>

Jednocześnie Zamawiający koryguje oczywiste omyłki pisarskie, tj.

1. w pkt 7 i 8 rozdziału XIX SWZ

było:

7. Wykonawcy, o których mowa w pkt 6 ppkt 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy **i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy **lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy**, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

winno być:

7. Wykonawcy, o których mowa w pkt 6 ppkt 1), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy **i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy **lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy**, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

2. w § 1 ust. 4 projektu umowy - załącznik nr 5 do SWZ

było:

Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi **16 200 000 kWh** w okresie 12 miesięcy. Jest to ilość przewidywana, niewiążąca dla Zamawiającego i może ulec zmianie, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5 albo § 9 ust. 1 pkt 9). Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

winno być:

Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi 16 200 000 kWh w okresie 12 miesięcy. Jest to ilość przewidywana, niewiążąca dla Zamawiającego i może ulec zmianie, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 5 albo **§ 9 ust. 1 pkt 10)**. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

3. w § 4 ust. 3 projektu umowy - załącznik nr 5 do SWZ

było:

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło fizyczne zużycie energii elektrycznej. W przypadku przekroczenia powyższego terminu, Wykonawca zapłaci karę umowną o której mowa w § 7 ust. 2.

winno być:

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło fizyczne zużycie energii elektrycznej. W przypadku przekroczenia powyższego terminu, Wykonawca zapłaci karę umowną o której mowa w **§ 7 ust. 1 pkt 2.**

oraz zmienia zapis § 4 ust. 11 projektu umowy – załącznika nr 5 do SWZ

było:

Faktura poza wymogami księgowymi **musi** zawierać dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy oraz imię i nazwisko, i wskazanie jednostki organizacyjnej uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego.



zapis został zmieniony na:

Faktura poza wymogami księgowymi **powinna** zawierać dodatkowe informacje, tj. numer niniejszej umowy oraz imię i nazwisko, i wskazanie jednostki organizacyjnej uprawnionego Przedstawiciela Zamawiającego.

Termin składania i otwarcia pozostaje bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Z-ca Kierownika  
Działu Zamówień Publicznych  
Centrum Zamówień Publicznych  
  
mgr Marta Jagielska