

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. na zadanie pn. **Poprawa bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Jeleniej Górze**
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.55.2023.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Wykonawca informuje, iż podana w dokumentacji norma PN/EN 1176-1:2017-12 dotyczy urządzeń placu zabaw i nawierzchni placów zabaw. Norma dotycząca urządzeń siłowni zewnętrznych to: EN16630:2015. Wnoszę o zmianę zapisów w dokumentacji projektowej o właściwą normę.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy dokumentacji projektowej przedmiotowego postępowania w ten sposób, iż dla projektowanych urządzeń siłowni plenerowej należy przyjąć normę PN-EN 16630:2015.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższa zmiana stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Aleksandra Malko

Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej