



SPÓŁKA GAZOWNICTWA

**POLSKA**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 62 81 111, faks 12 43 07 029

**TTS PROJEKT**  
**SPÓŁKA Z O.O.**  
**ul. Kolejowa 19**  
**39-200 Dębica**

**Gazownia w Gorlicach**  
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice  
tel. 12 628 19 80, fax. 18 354 98 22  
gazownia.gorlice@psgaz.pl

Gorlice, 03-12-2019

Wasz znak: PSGR 0053 764-R 070 19  
Nasz znak: Gorlice, 03-12-2019

Dot.: Uzgodnienie projektu rozbudowy drogi gminnej 270543K „PUSTKI”, w Dominikowicach.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie /w Gazownia w Gorlicach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętych w/w projektem posadowione są gazociągi średniego ciśnienia DN 20, DN25, DN40, oraz gazociąg niskiego ciśnienia DN 100 oznaczony kolorem żółtym, dla których strefa kontrolowana wynosi 3 mb (po 1,5mb. od osi gazociągu).
2. Różny ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §141 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 05.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401 ). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym.
3. Prace ziemne w obrębie strefy ochronnej gazociągu-skrzyżowań oznaczonych nr. G1, G3, G4, G5, G6, wykonac ręcznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
4. Przed przystąpieniem do przebudowy w/w drogi gminnej, w miejscach skrzyżowań z istniejącą siecią gazową, należy dokonać odkrywek gazociągu w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach, w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, i stanu technicznego.
5. Skrzyżowania projektowanej inwestycji, z siecią gazową należy wykonać zgodnie z projektem. W przypadku skrzyżowania istniejącego gazociągu śr/c DN25, oznaczonego nr. „G3”-projektowany zjazd w kierunku działek nr. 666/19, 666/18, wraz z obudową mostka zjazdowego zlokalizować w odległość min. 1,0mb., poza strefą gazociągu.
6. Skrzyżowania z projektowaną rozbudową drogi gminnej nr.270543 K, przed zasypaniem podlegają odbiorowi technicznemu przez Gazownię w Gorlicach na zlecenie Inwestora.
7. W przypadku ewentualnego uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami, Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt inwestora budowy.



8. W przypadku gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach Zakładu Gazowniczego w Krakowie.
9. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
10. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.
11. Nadzór nad w/w robotami odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Gorlicach  
  
Tomasz Marcini Szpak

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:

1. Adresat + mapa.

2. Gazownia w Gorlicach a/a  
K.R