

ID.271.24.2022

„Infrastruktura wodno – kanalizacyjna w rejonie ul. Tęczowej w Bolkowie”

Bolków, 05.09.2022 r.

Odpowiedzi Zamawiającego na zapytania Wykonawców do SWZ

Dotyczy: **"Infrastruktura wodno – kanalizacyjna w rejonie ul. Tęczowej w Bolkowie"**, nr postępowania: ID.271.29.2022

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z pytaniami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający działając w oparciu o art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wymianę pomp w hydroforni opisaną jako 1 komplet. Prosimy o wskazanie ilości i parametrów pomp do wymiany.

Odpowiedź:

W związku z rozbudową osiedla i zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę należy zmodernizować hydrofornię przy ul. Mickiewicza (montaż pomp o wydajności $Q=36 \text{ m}^3/\text{h}$ i wysokości podnoszenia $H=60,0 \text{ mH}_2\text{O}$, zapewniającej niezakłócony pobór wody przez mieszkańców).

Ilość pomp minimum 2+1.

Zatwierdzono przez
Burmistrza Bolkowa
Grzegorza Kucab