

MTP/2023/DAI/3- PRZEBUDOWA PLACU MANEWROWEGO PRZY PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE CZĘŚCI BUDYNKU HALI NR 5A – MTP WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RAMP ZJAZDOWYCH

Lp	Data	Pytanie	Odpowiedź
1.	23.02.2023	czy wadium wymagane w przedmiotowym postępowaniu może zostać wniesione w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości?	Tak.
2.	23.02.2023	Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, to czy takie wadium można wnieść w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta?	Tak.
3.	23.02.2023	czy można powyższy dokument wystawić na okres dłuższy niż 90 dniowy okres związania ofertą	Tak.
3.	23.02.2023	Jakie obciążenie należy przyjąć dla placu manewrowego?	Dla placu należy przyjąć obciążenie odpowiadające wymaganiom dla dróg pożarowych tj. co najmniej 100 kN na osł pojazdów.