

Szepietowo 15.07.2021 r.

IMK.271.3.2021

**OGŁOSZENIE**  
**o złożonych zapytaniach do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Przedmiot zamówienia: „Wykonanie fragmentu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z pompownią w Szepietowie przy ul. Główniej”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) informuję o złożonych zapytaniach do SWZ oraz udzielonych wyjaśnieniach:

**Pytanie 1:**

*W załączonej na stronie postępowania dokumentacji technicznej brakuje profilu podłużnego kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Proszę o jego udostępnienie.*

**Odpowiedź:**

W projekcie nie ma profilu kanału tłoczego. Kanał tłoczny zgodnie z opisem należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 na głębokości 1,7 m w sąsiedztwie projektowanego kanału grawitacyjnego, zgodnie z projektem zagospodarowania.

**Pytanie 2:**

*W załączonej na stronie postępowania dokumentacji technicznej brakuje Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania przedmiotu zamówienia. Proszę o jego udostępnienie.*

**Odpowiedź:**

Specyfikacja nie była opracowana.

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Gąsowski*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA