



Nowy Tomyśl, dnia , 23 sierpnia 2023 r.

Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: ZP.271.38.2023

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu przy ul. Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu poprzez realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie skweru w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie w BZP -2023/BZP 00344223/01 z dnia 2023-08-08

Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE nr 8

Treść pytania: Prosimy o podanie parametrów taśm LED: jaką mają mieć temperaturę oraz moc na metr bieżący? Sam profil będzie montowany na powierzchniach płaskich, wklęsłych czy wypukłych? Do jakiego stopnia może być elastyczny profil taśm?

Odpowiedź Zamawiającego : Taśmy montowane będą od spodu dachu na podbitce, która wg. projektu jest płaska. Temperatura barwowa ciepła 2700-3200K, moc 9,6W/m



PYTANIE nr 9

Treść pytania: Zgodnie z przedmiarem OB prosimy o podanie informacji na temat mechanicznej pielęgnacji trawników. Na jaki czas jest ona przewidziana?

Odpowiedź Zamawiającego : Informacja na temat mechanicznej pielęgnacji trawników zawarta jest w STWiOR w tomie SST.6 - II.6. Zieleń, punkt od 5.2.3 do 5.2.5.

Przewidziany czas : mechaniczna pielęgnacja trawników musi obejmować czas równy minimalnemu określone w SWZ okresowi gwarancji jakości i rękojmi za wady tj. : 24 miesiące.

Sporządziła : Anna Małecka