

Bydgoszcz, 18.03.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **Przebudowa sieci magistralnej DN 400 od pkt. A w pobliżu budynku ul. Bulwary 10 do komory K-4/17 ul. Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy - etap IV zad. 19, znak sprawy 2021/S 045-113675**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że udziela zapowiadanej odpowiedzi na część pytań od Wykonawców, na które nie udzielił odpowiedzi w dniu 17.03.2021 r.

Treść pytań z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie 1

9. Prosimy o informacje jaki promień gięcia powinny mieć kolana preizolowane 1,5D czy 2,5D?

Odpowiedź Zamawiającego:

Promień gięcia dla kolan preizolowanych 2,5D.

14. Czy mufy elektrycznie zgrzewane powinny być otwarte czy zamknięte?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zastosować mufy otwarte; pozostałe wymagania zgodnie z projektem.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w gestii wykonawcy do wycinki są tylko dwa drzewa tj żywotniki, natomiast po stronie Inwestora jest uzyskanie wszelkich zgód z tym związanych oraz poniesienie opłat urzędowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W gestii Wykonawcy znajduje się wycinka żywotników na terenie działki Izby Administracji Skarbowej. IAS wyraziła zgodę na wycinkę 6 sztuk żywotnika. Rzeczywista ilość drzew koniecznych do wycinki zależy będzie od sposobu prowadzenia robót. Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby prowadził prace w sposób oszczędzający zieleni.

Pytanie 2

Po weryfikacji stwierdzono, że załączone schematy komór są nie adekwatne do zestawień materiałowych (ze schematów wynikają inne ilości np. zaworów niż w zestawieniu materiałowym np. zawory DN 65), ponadto schemat komory K14/6 po otwarciu przedstawia Komorę K14/5, prosimy o uporządkowanie dokumentacji oraz informację, które ilości armatury Wykonawca powinien przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający załącza zweryfikowane zestawienie materiałów z korektą ilości elementów w komorach.

Schemat komory K14/6 (poprawna nazwa powinna być K4/16) jest właściwy i nie przedstawia komory K4/15. Zamawiający załącza schemat z naniesioną korektą.

Informujemy, że przedłużamy termin składania ofert do dnia 24.03.2021 r. do godziny 13:00.