



Warszawa, 11.09.2020 r.

## **Do uczestników postępowania**

**SZI-SZP.2612.66.2020**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego – Sprawa 63/2020

W odpowiedzi na zgłoszone pytania, dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - Remont pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej w budynku nr 18 w kompleksie wojskowym przy ul. Marsa 110 w Warszawie oraz Zadanie 2 - Remont trafostacji w kompleksie wojskowym w Kazuniu Nowym – Sprawa 63/2020, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### **Dot. Zadania nr 1**

#### **Pytanie 1:**

Czy drzewo znajdujące się w obrębie drzwi komory transformatora jest do usunięcia? (Informujemy, że podczas wzmocniania fundamentów korzenie drzewa zostaną uszkodzone)

#### **Odpowiedź:**

Nie przewiduje się usunięcia drzewa - prace budowlane będą prowadzone wewnątrz budynku.

### **Dot. Zadania nr 2**

#### **Pytanie 2:**

Punkt 1.2.2. Czy posadowienie rozdzielni na fundamencie wiąże się z robotami budowlanymi?

#### **Odpowiedź:**

Posadowienie rozdzielni na fundamencie wiąże się z pracami montażowymi branży elektrycznej (analogicznie – montaż złącza kablowego na fundamencie).

#### **Pytanie 3:**

Czy projekt i wykonawstwo ma obejmować rozbiórkę budynków nr 87 i 88?

**Odpowiedź:**

Projekt i wykonawstwo nie obejmuje rozbiórki budynków 87 i 88 (kosztorys nakładczy nie przewiduje).

**Pytanie 4:**

W punkcie 1 PFU zamawiający wymaga „demontaż złącza kablowego nr 04z7096 i przeniesienie pomiaru energii elektrycznej do rozdzielni nn zamontowanej wewnątrz kontenera”. Czy zamawiający posiada warunki techniczne wystawione przez PGE Dystrybucja na wykonanie powyższych prac?

**Odpowiedź:**

W przypadku braku zgody Zakładu energetycznego na przeniesienie układu pomiarowego – zakres prac zostanie ograniczony o te prace.


**Pytanie 5:**

W punkcie 1.2.2. PFU Zamawiający wymaga „Posadowienie na fundamencie projektowanej rozdzielni nn”. Jaką lokalizację na posadowienie rozdzielnicy nn przewiduje Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Po wykonaniu inwentaryzacji sieci kablowej i określeniu miejsca rozdzielenia kabli w różnych kierunkach, zostanie w tym miejscu zamontowana rozdzielnia na fundamencie (aktualnie, prawdopodobnie znajduje się tam skrzynka oświetlenia terenu).

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadań inwestycyjnych: Zadanie 1 - Remont pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej w budynku nr 18 w kompleksie wojskowym przy ul. Marsa 110 w Warszawie oraz Zadanie 2 - Remont trafostacji w kompleksie wojskowym w Kazuniu Nowym – Sprawa 63/2020.

**SZEF ZARZĄDU**

płk Dariusz MACIĄG