



Gmina Miejska Piechowice

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274;
e-mail: sekretariat@piechowice.pl; www.piechowice.pl

Piechowice, 08.03.2022 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/piechowice>

Dotyczy postępowania pod nazwą „**Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem **2022/BZP 00070168/01** dnia **28.02.2021** r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza użycia paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych?

Zamawiający dopuszcza użycie paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych.

Pytanie 2

Proponujemy panele o mocy minimum 500 W (powierzchnia około 2,42 m²). z uwagi na większe rozmiary takiego panelu jest on relatywnie cięższy.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli bardziej nowoczesnych, o większej mocy i wadze 28kg?

Odpowiedź zawarto w odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza współczynnik temperaturowy P_{max} o wartości -0,36% C?

Zamawiający nie dopuszcza współczynnika temperaturowego P_{max} o wartości -0,36% °C.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zezwala na moduły o większej masie?

Zamawiający dopuszcza moduły o większej masie, jednak zwiększenie obciążenia konstrukcji w stosunku do założonego w dokumentacji projektowej i opisie przedmiotu zamówienia, nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń zawartych w Opinii konstrukcyjnej możliwości wykonania systemu fotowoltaicznego, odpowiednio dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Piechowicach (opinie w załączeniu).

Pytanie 5

Czy Zamawiający zezwala na moduły innego producenta niż Viessmann?



Gmina Miejska Piechowice

58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 49; tel. 75 75 48 900; fax: 75 76 12 274;
e-mail: sekretariat@piechowice.pl; www.piechowice.pl

Zamawiający zezwala na moduły innego producenta niż Viessmann.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zezwala na moduły o większej mocy?

Zamawiający zezwala na moduły o większej mocy.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie internetowej zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/piechowice>:

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz
- b) wyjaśnienia Zamawiającego

– bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa **14.03.2022 r.**, czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

BURMISTRZ MIASTA
PIECHOWICE

Jacek Kubiński