



SANATORIUM
"NOWY DOM ZDROJOWY"
PIWNICE - SKALA 1:100

UWAGI

- Dokładną lokalizację włączenia do istniejącej instalacji wody ustalić na miejscu.
- Dokładną lokalizację hydrantów dostosować na budowie
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
 - średnicę wewnętrzną dla rur stalowych
 - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych
- Przewody prowadzone będą:
 - natynkowo pod stropem
 - w szachtach
 - pod posadzką
- Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 - dla rur niepalnych masę ognioochronną
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i zębine sprawdzić oraz dostosować na budowie.
- Oznaczenia urządzeń wg projektu architektury
- Różne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować w oparciu o stan istniejącej instalacji w lokalu, a ewentualne kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

- proj. instalacja wody hydrantowej pod stropem
- proj. instalacja wody hydrantowej
- proj. kanalizacja sanitarna (podposadzkowa)
- proj. pion wodny hydrantowej
- zawór odcinający
- zawór pierwszeństwa wodomierz
- zawór antyskarżeniowy
- hydranty DN50 do wymiany na DN25 z węzłem półstycznym
- hydranty projektowane DN25 z węzłem półstycznym
- hydranty nowe DN25 z węzłem półstycznym

Inwestor: UZDROWISKO KRYNICA - ZEGESYÓW S.A. UL. NOWOTARSKIEGO 6/4, 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ		Jednostka projektowa: PROFIL STUDIO ARCHYTEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI	
Temat projektu: Dostosowanie budynku sanatoriumu Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej NA OZJACIE NR 1921/1923 dot. Krynica - Zdrój		Data:	
Nazwa rysunku:		Rzut piwnicy	
Projektant: mgr inż. W. NOWAK UPR. BUD. S.140273/PW.0018	Specjalność: Instalacje sanitarne	Podpis:	Data:
Sprawdził: mgr inż. S. KUPCZAK UPR. BUD. S.14022/PW.0021	Specjalność: Instalacje sanitarne	Podpis:	
stadium PBZ	nr rys. IWK01	Skala: 1:100	Row.: 0